Типовые конструкции

серия 3.407-96

Передвижные опоры для низковольтных (до 1кв) воздушных линий электропередачи горнорудных предприятий

Состав проекта:

Альбом I — Пояснительная записка, сметы, рабочие чертежи (Для районов с толщиной стенки гололеда до 5 мм)

Альбом II — Пояснительная записка, сметы, рабочие чертежи (Для районов с толщиной стенки гололеда до 15 мм)

Альбом I

Разработаны институтом Гипроруда Минчермета СССР

Утверждены и введены в действие Минчерметом СССР с 1 февраля 1974 г.
Приказ N 802 от 13 ноября 1973 г.

Типовые конструкции разработаны в соответствии с действующими нормами и правилами

Главный инженер проекта Эрблат А.В.

Содержание альбома

NN п/п	Наименование	Лист	Страница
1	Титульный лист		1
2	Содержание альбома. Пояснительная записка	1-2	2-3
3	Машины для переноски опор. Общие виды и технические характеристики	3	4
4	Монтажные таблицы тяжений и стрел провеса проводов марок А-16; А-25; А-35; А-50	4	5
5	Привязка продольной передвижной ВЛ до 1кВ на рабочей площадке. Примеры 1,2,3,4,5.	5	6
6	Привязка поперечной передвижной ВЛ до 1кВ на рабочей площадке. Примеры 6,7,8,9,10	6	7
7	Сметы на изготовление и монтаж передвижных промежуточных опор	7	8
8	Сметы на изготовление и монтаж передвижных анкерных, угловых и концевых опор.	8	9
	Передвижные промежуточные деревянные опоры		
9	Тип ПДДН-5, на деревянном подножнике. Монтажная схема	9	10
10	Тип ПДМН-5, на металлическом подножнике. Монтажная схема	10	11
11	Тип ПДЖН-5, на железобетонном подножнике. Монтажная схема	11	12
12	Деревянный подножник. Марка ДН-1	12	13
13	Металлический подножник. Марка МН-5	13	14
14	Железобетонный подножник. Марка ПЖ-1. Пригрузочная плита. Марка ПЖ-2	14	15
15	Деревянные детали	15	16
16	Марки МН-1; МН-2. Болты.	16	17
17	Расположение изоляторов и кронштейна для светильника на опоре. Марки МН-3; МН-4	17	18
	Передвижные промежуточные металлические опоры		
18	Тип ПММН-5, на металлическом подножнике. Монтажная схема	18	19
19	Тип ПМЖН-5, на железобетонном подножнике. Монтажная схема	19	20
20	Ствол опоры. Марка МН-6. Траверса. Марка МН-7	20	21
21	Металлический подножник. Марка МН-8	21	22
22	Железобетонный подножник. Марка ПЖ-4. Пригрузочная плита. Марка ПЖ-2	22	23
	Передвижные угловые, анкерные и концевые деревянные опоры		
23	Тип УДДН-5 на деревянном подножнике. Монтажная схема.	23	24
24	Тип УДМН-5 на металлическом подножнике. Монтажная схема	24	25
25	Тип УДЖН-5 на железобетонном подножнике. Монтажная схема	25	26
26	Деревянный подножник. Марка ДН-3	26	27
27	Металлический подножник. Марка МН-15	27	28
28	Железобетонный подножник. Марка ПЖ-6	28	29
29	Деревянные детали	29	30
30	Марки МН-12, МН-13, МН-14. Болты.	30	31
31	Расположение изоляторов и кронштейна для светильника на опоре. Марки МН-3, МН-4	31	32
32	Оттяжки	32	33
33	Варианты крепления оттяжек в грунте	33	34
	Передвижные угловые, анкерные и концевые металлические опоры		
34	Тип УММН-5 на металлическом подножнике. Монтажная схема	34	35
35	Тип УМЖН-5 на железобетонном подножнике. Монтажная схема	35	36
36	Ствол опоры. Марка МН-17. Траверса. Марка МН-7	36	37
37	Металлический подножник. Марка МН-20	37	38
38	Железобетонный подножник. Марка ПЖ-10	38	39

Пояснительная записка

I Общая часть

Рабочие чертежи передвижных опор для низковольтных (до 1кВ) воздушных линий электропередачи горнорудных предприятий были выполнены институтом Гипроруда в 1970 году.

В 1973 году в соответствии с тематическим планом типового проектирования и заданием МЧМ СССР рабочие чертежи и сметы откорректированы.

В проекте разработаны следующие типы опор:

1. Деревянные промежуточные, угловые, анкерные и концевые на деревянном, металлическом и железобетонном подножниках.
2. Металлические промежуточные, угловые, анкерные и концевые на металлическом и железобетонном подножниках.

Типовые конструкции передвижных опор полностью соответствуют действующим Правилам электроустановок (ПУЭ), Правилам технической эксплуатации и Единым правилам безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом (ПТЭ и ЕПБ).

II Область применения опор и расчетные условия

Передвижные опоры предназначены для подвески проводов линий электропередачи переменного тока промышленной частоты напряжением 380/220 В, обеспечивающих передачу электроэнергии к передвижным низковольтным электроустановкам карьеров, отвалов, а также к потребителям различных временных объектов. Кроме того, при установке светильников опоры могут применяться для наружного освещения территорий и площадок.

Опоры рассчитаны на подвеску четырех алюминиевых проводов с максимальным сечением каждого провода до 50 мм². Четвертый провод на опорах используется в качестве нулевого или заземляющего провода.

В соответствии с нормами ПУЭ и СН 102-65*:

а) заземлению не подлежат: крюки, штыри, кронштейны и осветительная арматура при установке их на деревянных опорах независимо от того, заземлена ли нейтраль или изолирована;

б) заземлению подлежат: металлические опоры с установленными на них штырями и осветительной арматурой путем присоединения ствола опоры к нулевому проводу в сетях с заземленной нейтралью и к заземляющему проводу в сетях с изолированной нейтралью, прокладываемому по опорам вместо нулевого провода.

х) Возможна подвеска сталеалюминиевых проводов с максимальными тяжениями:

Марка провода	АС-16	АС-25	АС-35	АС-50
б, кг/мм²	7,6	7,6	5,1	4,5

ТК	Передвижные опоры для низковольтных (до 1кВ) воздушных линий электропередачи горнорудных предприятий		Серия 3.407-96
1973	Содержание альбома. Пояснительная записка	Альбом I	Лист 1

Гипроруда г. Ленинград

Гл. инж. проекта Эрвальт; Нач. отдела Бутцен; Рук. группы Маховер; Ст. инженер Плахова; инженер Грищинская

Гл. инж. ин-та к.т.н Арсеньев; Проверил Крюков

Копия верна. Дата. Фамилия. Подпись. Плахова. Плехе.

ЗАВОД КБИ

КОПИЯ ВЕРНА ГИПРОРУДА
Дата 7.01.1974
Фамилия Плахова
Подпись

Опоры рассчитаны на установку в районах с нормативной толщиной стенки гололеда 5 мм и повторяемостью 1 раз в 5 лет, что согласно разделам II-5-21÷II-5-37 ПУЭ соответствует I и II^му районам по гололеду. Максимальная расчетная скорость ветра с повторяемостью 1 раз в 5 лет принята равной 25 м/сек.

Максимальный расчетный пролет между опорами определен исходя из наибольшей допускаемой стрелы провеса провода и составляет 60 м.

Как правило, для временных линий следует применять деревянные передвижные опоры. Предусмотренные проектом металлические опоры применяются лишь на тех предприятиях, где по технологии производства не допускается использование деревянных конструкций (например, на асбестовых карьерах)

При применении настоящих опор в условиях, отличных от расчетных, необходимо произвести дополнительную проверку конструкций.

III Расстановка опор

Расстановка передвижных опор линий электропередачи до 1кВ в карьере и на отвале осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.

Согласно § 436 ЕПБ расстояние между опорами переносных линий электропередачи в карьерах допускается не более 50м. Как показывает опыт эксплуатации горнорудных предприятий, такие пролеты могут быть выдержаны только на продольных линиях, проходящих вдоль рабочих горизонтов карьеров. При устройстве поперечных линий пролеты между опорами могут быть несколько большими (52-53м)

Учитывая изложенное, а также то обстоятельство, что разработанные конструкции опор могут применяться и на временных линиях, проходящих вне карьера, где пролеты могут достигать 50-60м, настоящие опоры рассчитаны на максимальный пролет 60м. Опоры допускают максимальную разность смежных пролетов не более 30м.

IV Конструктивная часть

Разработанные опоры представляют собой сборно-разборную конструкцию, позволяющую легко производить монтаж и демонтаж опоры и механизировать процесс переноски опор с применением специальных машин.

В проекте приведены общие виды и основные технические данные некоторых машин по переноске опор. Конструкции машин разработаны на Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном комбинате. Опытные образцы прошли промышленные испытания и успешно эксплуатируются. Применение опороперемещиков позволяет сократить количество рабочих в 2-3 раза по сравнению с ручной переноской опор; значительно сокращаются расходы на переноску, повышается производительность труда.

В качестве материала для деревянных опор применяются бревна хвойных пород (сосны или лиственницы) II^го сорта по ГОСТ 9463-60* с влажностью не более 23%.

Для изготовления металлических опор и подножников применяется сталь марки ВСт3пс5 по ГОСТ 380-71.

Железобетонные подножники изготавливаются из плотновибрированного бетона марки „200" и арматурной стали класса А-I.

Деревянные опоры

Деревянная опора состоит из деревянной стойки и деревянного, металлического или железобетонного подножника.

Крепление стойки к деревянному подножнику осуществляется тяжами из круглой стали диаметром 16мм.

При применении металлического или железобетонного подножников стойка опоры вставляется в металлический стакан, приваренный к раме или арматуре подножника, и закрепляется деревянными клиньями

Деревянный подножник представляет рамную конструкцию, выполненную из бревен диаметром 16см.

Металлический подножник выполнен в виде сварной конструкции, состоящей из швеллеров и металлического стакана. Железобетонный подножник имеет вид плиты.

Устойчивость промежуточной опоры на деревянном подножнике обеспечивается пригрузкой подножника породой; на металлическом-породой или железобетонными плитами.

Применение железобетонных плит позволяет механизировать операции по осуществлению пригрузки опор.

При применении опор с железобетонными подножниками пригрузки не требуется, т.к устойчивость опор обеспечивается весом самого подножника. Устойчивость анкерных, угловых и концевых опор обеспечивается установкой оттяжек.

Проектом разработаны 3 варианта крепления оттяжек в грунте:

1. Для песчаных и глинистых грунтов с помощью забиваемого якоря;
2. В скальных грунтах-анкеровкой в скале;
3. В любых грунтах с $\sigma > 1.0$ кг/см² - железобетонными плитами, устанавливаемыми на поверхности земли

Варианты крепления выбираются при привязке типового проекта.

Крепление проводов на опорах осуществляется на штыревых изоляторах. Для промежуточных и анкерно-угловых опор принято по одному изолятору на фазу.

Металлические опоры

Металлические опоры состоят из металлической стойки с траверсой и металлического или железобетонного подножника. Стойка состоит из двух швеллеров, соединенных между собой накладными планками.

Траверсы выполняются из угловой стали L 63×5.

Крепление стойки к подножнику осуществляется при помощи анкерных болтов М30.

Устойчивость промежуточных опор на металлических подножниках обеспечивается пригрузкой породой или железобетонными плитами. При применении для опор железобетонных подножников пригрузки не требуется.

Устойчивость анкерных, угловых и концевых опор обеспечивается установкой оттяжек, аналогичных применяемым для деревянных опор.

Крепление проводов на металлических опорах осуществляется на штыревых изоляторах со штырями, приваренными к траверсам.

Гл. инж. проекта Эрлдат
Нач. отдела Бутцен
Рук. группы Махover
Ст. инженер Плахова
Инженер Гржинская
Гл. инж. ин-та К.Т.Н Арсеньев
Проверил Краков
ГИПРОРУДА г. Ленинград

КОПИЯ ВЕРНА ГИПРОРУДА
Дата 7.01.1974
Фамилия Плахова
Подпись

ГИПРОРУДА
г. Ленинград

Гл. инж. проекта	Эвелат	
Нач. отдела	Бутыгин	
Рук. группы	Махонер	
Ст. инженер	Плахова	
Инженер	Тржицинская	
Проверил	Крюков	

Опороперенос чик на базе трактора С-100
(Создан на Соколовско-Сарбайском гок'е)





Техническая характеристика:

Габариты:
- длина с трактором, мм – 6400
- ширина, мм – 3500
- высота, мм – 3100

Максимальная высота переносимой опоры, м – 13,0

Максимальная грузоподъемность, кг – 1300

Расчетная производительность:
- при перемещении опор конт. сети, шт/час – 20
- при перемещении опор ЛЭП 6 кВ – зависит от расстояния перемещения

Обслуживающий персонал, чел. – 2 (из них один тракторист)

Опороперенос чик на базе трактора ДТ-74
(Создан на Соколовско-Сарбайском гок'е)





Техническая характеристика:

Габариты:
- длина с трактором, мм – 4700
- ширина, мм – 2280
- высота, мм – 2200

Максимальная высота переносимой опоры, м – 9,0

Максимальная грузоподъемность, кг – 500

Расчетная производительность:
- при перемещении опор конт. сети, шт/час – 10
- при перемещении опор ЛЭП 6 кВ – зависит от расстояния перемещения

Обслуживающий персонал, чел – 1

ТК	Машины для переноски опор	Серия 3.407-96	
1973	Общие виды и технические характеристики	Альбом I	Лист 3

Пролет, м	Напряжение, кг/мм²									Стрела провеса, м								
	-40°	-30°	-20°	-10°	0°	10°	20°	30°	40°	-40°	-30°	-20°	-10°	0°	10°	20°	30°	40°
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нормативная толщина стенки гололеда С=5 мм при повторяемости 1 раз в 5 лет																		
Провод А-16																		
10	7,6	6,15	4,71	3,27	1,86	0,73	0,37	0,27	0,22	0,004	0,005	0,007	0,01	0,02	0,05	0,09	0,13	0,16
20	7,6	6,16	4,72	3,31	1,99	1,05	0,67	0,51	0,42	0,02	0,02	0,03	0,04	0,07	0,13	0,21	0,27	0,32
30	7,6	6,17	4,75	3,38	2,16	1,33	0,93	0,73	0,62	0,04	0,05	0,07	0,09	0,14	0,23	0,33	0,42	0,50
40	7,6	6,18	4,79	3,46	2,33	1,58	1,17	0,95	0,81	0,07	0,09	0,12	0,16	0,24	0,35	0,47	0,57	0,68
50	7,6	6,19	4,89	3,56	2,51	1,80	1,39	1,15	0,99	0,11	0,14	0,18	0,24	0,34	0,48	0,62	0,75	0,87
60	7,6	6,21	4,98	3,66	2,68	2,01	1,59	1,34	1,16	0,16	0,20	0,25	0,34	0,46	0,62	0,78	0,93	1,06
Провод А-25																		
10	7,6	6,15	4,71	3,27	1,86	0,73	0,37	0,27	0,22	0,004	0,005	0,007	0,01	0,02	0,05	0,09	0,13	0,16
20	7,6	6,16	4,72	3,31	1,99	1,06	0,67	0,51	0,42	0,02	0,02	0,03	0,04	0,07	0,13	0,21	0,27	0,32
30	7,6	6,17	4,75	3,38	2,16	1,33	0,93	0,74	0,62	0,04	0,05	0,07	0,09	0,14	0,23	0,33	0,42	0,50
40	7,6	6,18	4,79	3,46	2,33	1,58	1,17	0,95	0,81	0,07	0,09	0,12	0,16	0,24	0,35	0,47	0,58	0,68
50	7,6	6,19	4,83	3,56	2,51	1,80	1,39	1,15	0,99	0,11	0,14	0,18	0,24	0,34	0,48	0,62	0,75	0,87
60	7,6	6,21	4,88	3,66	2,68	2,01	1,60	1,34	1,16	0,16	0,20	0,25	0,34	0,46	0,62	0,78	0,93	1,06
Провод А-35																		
10	6,1	4,65	3,22	1,81	0,70	0,36	0,26	0,22	0,19	0,005	0,007	0,01	0,02	0,05	0,09	0,13	0,16	0,18
20	6,1	4,67	3,26	1,94	1,03	0,66	0,51	0,42	0,37	0,02	0,03	0,04	0,07	0,13	0,21	0,27	0,33	0,37
30	6,1	4,68	3,32	2,11	1,31	0,92	0,73	0,62	0,54	0,05	0,07	0,09	0,15	0,24	0,34	0,43	0,50	0,57
40	6,1	4,71	3,39	2,28	1,55	1,16	0,94	0,81	0,71	0,09	0,12	0,16	0,24	0,36	0,48	0,59	0,69	0,77
50	6,1	4,74	3,48	2,45	1,77	1,37	1,14	0,98	0,88	0,14	0,18	0,25	0,35	0,49	0,63	0,76	0,88	0,98
60	6,1	4,77	3,57	2,61	1,97	1,57	1,32	1,16	1,04	0,20	0,26	0,35	0,48	0,63	0,79	0,94	1,07	1,20
Провод А-50																		
10	5,1	3,66	2,23	0,96	0,42	0,29	0,23	0,19	0,17	0,006	0,009	0,02	0,04	0,08	0,12	0,15	0,18	0,20
20	5,1	3,68	2,32	1,24	0,74	0,54	0,44	0,38	0,34	0,03	0,04	0,06	0,11	0,19	0,25	0,31	0,36	0,40
30	5,1	3,71	2,43	1,49	1,00	0,77	0,64	0,56	0,50	0,06	0,08	0,13	0,21	0,31	0,40	0,48	0,55	0,62
40	5,1	3,75	2,56	1,71	1,24	0,99	0,83	0,73	0,66	0,11	0,15	0,21	0,32	0,44	0,56	0,66	0,75	0,83
50	5,1	3,80	2,69	1,91	1,45	1,19	1,02	0,90	0,81	0,17	0,23	0,32	0,45	0,59	0,72	0,85	0,96	1,06
60	5,1	3,86	2,82	2,10	1,65	1,37	1,19	1,06	0,96	0,24	0,32	0,44	0,59	0,75	0,90	1,04	1,17	1,29

Расчет монтажных таблиц выполнен на ЭВМ „Наири-2"

Копия верна 7.01.1974 Плахова

Гипроруда г. Ленинград

Гл. инж. проекта Эрлат
Нач. отдела Бытчен
Рук. группы Маховер
Ст. инженер Плахова
Инженер Гржщинская

Проверил Крюков

ТК	Монтажные таблицы тяжений и стрел провеса проводов	Серия 3.407-96	
1973	Провода марок А-16, А-25, А-35, А-50	Альбом I	Лист 4

КОПИЯ ВЕРНА 7.01.1974 Плазова

Дата	Фамилия	Подпись
	Плазова	

ГИПРОРУДА

Гл.инж.проекта	Эрлат	
Нач.отдела	Бутцен	
Рук.группы	Маховер	
Ст.инженер	Плахова	
Инженер	Конёвкина	
		Проверил Крюков

г. Ленинград

Пример 1

Привязка передвижной ВЛ до 1кВ на рабочей площадке карьера при разработке скальных пород с использованием железнодорожного транспорта.



Пример 2

Привязка передвижной ВЛ до 1 кВ на рабочей площадке карьера при разработке скальных пород с использованием автомобильного транспорта.



Пример 3

Привязка передвижной ВЛ до 1кВ на рабочей площадке карьера при разработке рыхлых пород с использованием автомобильного транспорта.



Пример 4

Привязка передвижной ВЛ до 1кВ на рабочей площадке карьера при разработке скальных пород с использованием железнодорожного транспорта и одновременной проходке траншеи на нижележащем уступе экскаватором с верхней погрузкой.



Пример 5

Привязка передвижной ВЛ до 1кВ на рабочей площадке карьера при разработке рыхлых пород с использованием железнодорожного транспорта.



ТК 1973	Привязка продольной передвижной ВЛ до 1кВ на рабочей площадке. Примеры 1, 2, 3, 4 и 5	Серия 3.407-96	Альбом I	Лист 5

КОПИЯ ВЕРНА Дата 7.01.97 Фамилия Плахова Подпись

ГИПРОРУДА г. Ленинград

Гл. инж. пр-та	Эрлиат	
Нач. отдела	Бэтцен	
Рук. группы	Маховер	
Ст. инженер	Плахова	
Инженер	Коневкина	
		Проверил Крюков

Пример 6

Привязка передвижной ВЛ до 1кВ на рабочей площадке карьера при разработке скальных пород с использованием автомобильного транспорта



Пример 7

Привязка передвижной ВЛ до 1кВ на рабочей площадке карьера при разработке скальных пород с использованием железнодорожного транспорта



Пример 8

Привязка передвижной ВЛ до 1кВ на рабочей площадке карьера при разработке рыхлых пород с использованием железнодорожного транспорта.



Пример 9

Привязка передвижной ВЛ до 1кВ на рабочей площадке карьера при разработке рыхлых пород с использованием автомобильного транспорта



Пример 10

Привязка передвижной ВЛ до 1кВ на рабочей площадке карьера при разработке скальных пород с использованием железнодорожного транспорта и одновременной проходке траншеи на нижележащем уступе экскаватором с верхней погрузкой



ТК 1973	Привязка поперечной передвижной ВЛ до 1кВ на рабочей площадке. Примеры 6, 7, 8, 9 и 10	Серия 3.407-96 Альбом I Лист 6

Сметы на изготовление и монтаж передвижных промежуточных опор

Тип ПДДН-5 на деревянном подножнике

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы, руб.	Стоимость общая, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Ценник 1, ч. I Разд. II, п. 41 Примечание на стр. 98	Бревна хвойных пород, диаметром до 24 см, длиной до 6,5 м 42,2+2,0	м³	0,39	44,2	17
2	—"—, п. 43	То же, длиной до 8,5 м 44,9+2,0	—"—	0,23	46,9	11
3	35-47 без земл. работ св. доп. ЕРЕР-69	Опора одностоечная, объемом древесины до 1,5 м³	—"—	0,62	7,56	5
	Вып. 1, стр. 142	12,2×0,62				
4	Ценник 1, ч. I разд. 1, п. 468	Металл для сборки опор	кг	41,6	0,37	15
5		Итого				48
6		Накладные расходы - 16,5%				8
7		Итого				56
8		Плановые накопления - 6%				3
9		Всего: опора типа ПДДН-5				59

Тип ПДМН-5 на металлическом подножнике

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы, руб.	Стоимость общая, руб.
1	Ценник 1, ч. I Разд. II, п. 43 Примечание на стр. 98	Бревна хвойных пород, диаметром до 24 см, длиной до 8,5 м 44,9+2,0	м³	0,22	46,9	10
2	35-47 без земл. работ св. ЕРЕР-69	Опора одностоечная, объемом древесины до 1,5 м³	—"—			
	Вып. 1, стр. 142	12,2×0,62	—"—	0,22	7,56	2
3	Ценник 1, ч. II разд. II, п. 463	Индивидуальные решетчатые конструкции из стали средних профилей, вес 1 элемента до 0,5 т	т	0,308	245,0	75
4		Итого				87
5		Накладные расходы по п.п. 1,2 - 16,5%			12	2
6		Накладные расходы по п. 3 - 8,3%			75	6
7		Итого				95
8		Плановые накопления - 6%				6
9		Всего: опора типа ПДМН-5				101

Тип ПДЖН-5 на железобетонном подножнике

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы, руб.	Стоимость общая, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Ценник 1, ч. I Разд. II, п. 43 Примечание на стр. 98	Бревна хвойных пород, диаметром до 24 см, длиной до 8,5 м 44,9+2,0	м³	0,22	46,9	10
2	35-47 без земл. работ св. доп. ЕРЕР-69	Опора одностоечная, объемом древесины до 1,5 м³				
	Вып. 1, стр. 142	12,2×0,62	—"—	0,22	7,56	2
3	Сборник ЕРЕР на строит. работы для Московской обл. Т. 1, разд. II п. 3454	Железобетонный подножник бетон марки „200"	м³	0,77	33,70	26
4	06-08 общ. часть стр. 6	Арматура класса А-I	кг	36,3	0,17	6
5	—"—	Закладные части ВСт.3	—"—	42,0	0,30	13
6		Итого				57
7		Накладные расходы - 16,5%				9
8		Итого				66
9		Плановые накопления - 6%				4
10		Всего: опора типа ПДЖН-5				70

Тип ПМЖН-5 на железобетонном подножнике

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы, руб.	Стоимость общая, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Ценник 1, ч. II Разд. I п. 420	Опоры пространственные из габаритных секций для линий электропередачи	т	0,17	260,0	44
2	35-134	Опора решетчатая, узкобазая	т	0,17	23,2	4
3	Сб. ЕРЕР на строит. работы для Московской обл. ч. I, разд. II п. 3454	Железобетонный подножник, бетон марки „200"	м³	0,77	33,70	26
4	06-08 общ. часть стр. 6	Арматура класса А-I	кг	36,4	0,17	6
5	—"—	Закладные части	—"—	5,4	0,30	2
6	—"—	Анкерные болты	—"—	17,6	0,45	8
7		Итого				90
8		Накладные расходы по п.п. 1,2 - 8,3%			48	4
9		Накладные расходы по п.п. 3÷6 - 16,5%			42	7
10		Итого				101
11		Плановые накопления - 6%				6
12		Всего опора типа ПМЖН-5				107

Тип ПММН-5 на металлическом подножнике

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы, руб.	Стоимость общая, руб.
1	Ценник 1, ч. II Разд. I, п. 420	Опоры пространственные из габаритных секций для линий электропередачи	т	0,17	260,0	44
2	—"—, п. 463	Индивидуальные решетчатые конструкции из стали средних профилей, вес одного элемента до 0,5 т	т	0,257	245,0	63
3	35-134	Опора решетчатая узкобазая	т	0,17	23,2	4
4		Итого				111
5		Накладные расходы - 8,3%				9
6		Итого				120
7		Плановые накопления - 6%				7
8		Всего опора типа ПММН-5				127

ТК 1973	Промежуточные деревянные и металлические опоры Сметы	Серия 3.407-96	Альбом I, Лист 7

Гипроруда г. Ленинград

Копия верна 7.01.1974 Плахова

Дата, Фамилия, Подпись

Гл. инж. проекта Эрлат; Нач. отдела Бутцен; Рук. группы Маховер; Ст. инженер Плахова; Инженер Трескинская

Проверил Ст. инженер Иванова; Составил Инженер Иванов

Сметы на изготовление и монтаж передвижных угловых, анкерных и концевых опор

Копия верна 7.01.1974 Планова Дата Фамилия Подпись

ГИПРОРУДА

№ п/п	Единичных расценок	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость: единицы, руб.	Стоимость: общая, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		Тип УДДН-5 на деревянном подножнике				
1	Ценник I, ч I Разд. II, п. 41 Примечание на стр. 98	Бревна хвойных пород диаметром до 24см, длиной до 6,5 м	м³	0,26	44,2	11
		42,2+2,0				
2	—"—, п. 43	То же, длиной до 8,5м	—"—	0,3	46,9	14
		44,9+2,0				
3	35-47 без зем. работ св. доп. ЕРЕР-69 Вып. I, стр. 142	Опора одностоечная, объемом древесины до 1,5 м³	—"—	0,56	7,56	4
		12,2×0,62				
4	36-493	Оттяжка для деревянной опоры	шт.	2	3,08	6
5	—"—, приложен.3	Стоимость оттяжки	—"—	2	1,74	3
6	Ценник I, ч. I, раздел I, п 468	Металл для сборки опор	кг	44,9	0,37	17
7	29-03-19 п. 3-563	Талреп 7,5-ВВ-ОС	шт.	2	8,30	17
8	Ценник I, ч. I раздел VI, п. 14	Рельс Р-24	т	0,11	113,0	12
9		Итого				84
10		Накладные расходы по п.п. 1-6 — 16,5%			55	9
11		Накладные расходы по п.п. 7-8 — 8,3%			29	2
12		Итого				95
13		Плановые накопления - 6%				6
14		Всего опора типа УДДН-5				101
		Тип УДМН-5 на металлическом подножнике				
1	Ценник I, ч. I Разд. II, п. 43 Примечание на стр. 98	Бревна хвойных пород, диаметром до 24см, длиной до 8,5м	м³	0,29	46,9	14
		44,9+2,0				
2	35-47 без зенл. работ св. доп. ЕРЕР-69 Вып. I, стр. 142	Опора одностоечная, объемом древесины до 1,5 м³	—"—	0,29	7,56	2
		12,2×0,62				
3	Ценник I, ч. II Разд. II, п. 463	Индивидуальные решетчатые конструкции из стали средних профилей весом одного элемента до 0,5т	т	0,311	245,0	76
4	36-493	Оттяжка для деревянной опоры	шт	2	3,08	6
5	—"—, приложж.3	Стоимость оттяжки	—"—	2	1,74	3
6	Ценник I, ч. I Разд. I, п. 468	Металл для сборки опор	кг	19	0,370	7
7	29-03-19 п. 3-563	Талреп 7,5-ВВ-ОС	—"—	2	8,30	17
8	Ценник I, ч. I разд. VI п. 14	Рельс Р-24	т	0,11	113,0	12
9		Итого				137
10		Накладные расходы по п.п. 1÷2, 4÷6 - 16,5%			32	5
11		Накладные расходы по п.п. 3,7,8 — 8,3%			105	9
12		Итого				151
13		Плановые накопления - 6%				9
14		Всего: опора типа УДМН-5				160
		Тип УДЖН-5 на железобетонном подножнике				
1	Ценник I, ч. I Разд. I, п. 43 Примечание на стр. 98	Бревна хвойных пород, диаметром до 24см, длиной до 8.5м	м³	0,3	46,9	14
		44,9+2,0				
2	35-47 без зенл. работ св. доп. ЕРЕР-69 Вып. I, стр. 142	Опора одностоечная, объемом древесины до 1,5м³	—"—	0,3	7,56	2
		12,2×0,62				
3	Сборник ЕРЕР на строит. работы для Московской обл. т. I, разд. II п. 3454	Железобетонный подножник, бетон марки „200"	м³	0,58	33,70	20
4	06-08 общ. часть стр. 6	Арматура класса А-I	кг	28,2	0,17	5
5	—"—	Закладные части	—"—	42,8	0,30	13
6	36-493	Оттяжка для деревянной опоры	шт.	2	3,08	6
7	—"—, Прилож.3	Стоимость оттяжки	—"—	2	1,74	3
8	Ценник I, ч. I Разд. I, п. 468	Металл для сборки опор	кг	19	0,370	7
9	29-03-19 п. 3-563	Талреп 7,5-ВВ-ОС	шт.	2	8,30	17
10	Ценник I, ч. I Разд. VI, п. 14	Рельс Р-24	т	0,11	113,0	12
11		Итого				99
12		Накладные расходы по п.п. 1÷8 — 16,5%			70	12
13		Накладные расходы по п.п. 9,10 — 8,3%			29	2
14		Итого				113
15		Плановые накопления - 6%				7
16		Всего: опора типа УДЖН-5				120
		Тип УММН-5 на металлическом подножнике				
1	Ценник I, ч. II Разд. I, п. 420	Опоры пространственные из габаритных секций для линий электропередачи	т	0,171	260,0	44
2	35-134	Опора решетчатая, узкобазая, весом до 2т	т	0,171	23,2	4
3	—"—, п. 463	Индивидуальные решетчатые конструкции из стали средних профилей, весом одного элемента до 0,5т	т	0,243	245,0	60
4	06-08 Общ.част.	Арматура класса А-I	кг	29,0	0,17	5
5	—"—	Закладные части	—"—	5,4	0,30	2
6	—"—	Анкерные болты	—"—	17,6	0,45	8
7	36-493	Оттяжка для опоры	шт.	2	3,08	6
8	—"— приложж.3	Стоимость оттяжки	—"—	2	1,74	3
9	29-03-19 п. 3-563	Талреп 7,5-ВВ-ОС	—"—	2	8,30	17
10	Ценник I, ч. I Разд. VI, п. 14	Рельс Р-24	т	0,11	113,0	12
11		Итого				121
12		Накладные расходы по п.п. 3-8 — 16,5%			44	7
13		Накладные расходы по п.п. 1,2,9,10 — 8,3%			77	6
14		Итого				134
15		Плановые накопления - 6%				8
		Всего: опора типа УМЖН-5				142
		Тип УММЖН-5 на железобетонном подножнике				
1	Ценник I, ч. II Разд. I, п. 420	Опоры пространственные из габаритных секций для линий электропередачи	т	0,171	260,0	44
2	35-134	Опора решетчатая узкобазая, весом до 2т	т	0,171	23,2	4
3	Сборник ЕРЕР на строит. работы для Московской обл. т. I, разд. II п. 3454	Железобетонный подножник, бетон марки „200"	м³	0,58	33,70	20
4	06-08 Общ.част.	Арматура класса А-I	кг	29,0	0,17	5
5	—"—	Закладные части	—"—	5,4	0,30	2
6	—"—	Анкерные болты	—"—	17,6	0,45	8
7	36-493	Оттяжка для опоры	шт.	2	3,08	6
8	—"— приложж.3	Стоимость оттяжки	—"—	2	1,74	3
9	29-03-19 п. 3-563	Талреп 7,5-ВВ-ОС	—"—	2	8,30	17
10	Ценник I, ч. I Разд. VI, п. 14	Рельс Р-24	т	0,11	113,0	12
11		Итого				121
12		Накладные расходы по п.п. 3-8 — 16,5%			44	7
13		Накладные расходы по п.п. 1,2,9,10 — 8,3%			77	6
14		Итого				134
15		Плановые накопления - 6%				8
		Всего: опора типа УМЖН-5				142

Проверил Ст. инженер Авлов Иванова

Гл. инженер проекта Эрлот; Нач. отдела Бутчен; Рук. группы Маховар Плахова; Ст. инженер Инженер Грожинская

ГИПРОРУДА г. Ленинград

ТК 1973 — Угловые, анкерные и концевые деревянные и металлические опоры. Серия 3.407-96. Альбом I. Лист 8. Сметы

ПДДН-5

М 1:50



Список чертежей

№ п/п	Наименование чертежей	№ листа
1	Монтажная схема	9
2	Деревянный подножник. Марка ДН-1	12
3	Деревянные детали	15
4	Марки МН-1, МН-2. Болты	16
5	Расположение изоляторов и кронштейна для светильника на опоре, Марка МН-3.	17
6	Пригрузочная плита. Марка ПЖ-2.	14

Таблица пригрузки промежуточных опор

Провод	Порода, т	Плиты, шт
А-16	0,6	2
А-25	0,6	2
А-35	1,0	2
А-50	1,2	2

Ведомость метизов

Ф, мм	Длина болта, мм	Количество, шт: Болтов	Гаек	Шайб	Масса, кг: Болтов	Гаек	Шайб	ГОСТ или № листа
М18	650	2	18	—	2,8	1,3	—	Болты: ГОСТ 7798-70* и лист 16 Гайки: ГОСТ 5915-70*
М18	400	16			14,4			
М24	130	4	8	—	2,4	0,9	—	
М16	—	—	8	—	—	0,24	—	
Итого					19,6	2,44	—	
Всего, кг					22,04			

Спецификация на опору

10

№ поз. или марка	Наименование	Кол-во	Матер.	Масса, кг: Единицы	Общий	№ листа	Примечан.
1	Стойка d=160, ℓ=8250	1	Сосна	0,23	0,23		Объем в м³
ДН-1	Бревно d=160, ℓ=2650	2	—"—	0,06	0,12	12	—"—
	Бревно d=160; ℓ=1900	6	—"—	0,04	0,24		—"—
	Бревно d=160, ℓ=680	2	—"—	0,014	0,03		—"—
МН-1 (4 шт.)	- б=8	—	ВСт3	3,8	15,2	16	ГОСТ 82-70
	Болт М24х130	4	—"—	0,6	2,4		ГОСТ 7798-70
	Гайка М24	8	—"—	0,11	0,9		ГОСТ 5915-70
МН-2 (4 шт.)	- б=8	4	—"—	1,48	5,9	16	ГОСТ 82-70
	• Ф16; ℓ=1630	4	—"—	2,6	10,4		ГОСТ 2590-71
	Гайка М16	8	—"—	0,03	0,24		ГОСТ 5915-70
2	Болт с кв. гол. М18х650	2	—"—	1,4	2,8	16	
3	—"— М18х400	16	—"—	0,9	14,4	16	
4	Гайка М18	18	—"—	0,07	1,3		ГОСТ 5915-70
5	Шайба квадратная-80х8, ℓ=80	36	—"—	0,28	10,1	16	
6	Изолятор ТФ-20	4	ФАРФ.	0,7	2,8		ГОСТ 2366-67
7	Крюк КН	4	В.Ст.3	1,3	5,2		ГОСТ 17783-72

Расход материалов на опору

Наименование элемента	Количество, шт.	Бетон М200, м³	Дерево, м³	Арматура класс А-I, кг: Ф6	Ф10	Закл. части в Ст.3, кг: Ф16	Металл В Ст.3 ПС 5, кг: δ=8	Ф16		Всего, кг	Электроды Э-42, кг	Изолятор ТФ-20, шт.	Крюк КН, шт
Опора ПДДН-5	1	—	0,62	—	—	—	31,2	10,4		41,6	0,4	4	4
Плита ПЖ-2	2	0,8	—	10,4	15,6	8,6	—	—		34,6			

Схема расчетных нагрузок на опору

Провод А-50

Район по гололеду	Расчетная схема	Характеристика схемы	Схема загружения
I÷II Р.К.У (повторяемость нормативной стенки гололеда 1 раз в 5 лет)	V	Нормальный режим. Провода свободны от гололеда V=25 м/сек t=-5°С С=0	42 9 42 9 42 9
	VI	Нормальный режим. Провода покрыты гололедом V=12,5 м/сек t=-5°С С=5мм	36 40 36 40 36 40

Указания по применению

Напряжение ВЛ		до 1 кВ			
Толщина стенки гололеда	Наименование показателей	А-16	А-25	А-35	А-50
5мм	Напряжение в проводе, кГ/мм²	7,6	7,6	6,1	5,1
	Габаритный пролет, м	60	60	60	60

1. Для изготовления опоры применяются бревна хвойных пород-сосны IIIго сорта по ГОСТ 9463-60*
2. Материал металлических деталей и крюков: сталь углеродистая обыкновенного качества марки ВСт.3 пс 5 (ГОСТ 380-71) для сварных конструкций.
3. Марку МН-3 учитывать дополнительно в случае подвески светильников.

ГИПРОРУДА г. Ленинград

Гл. инж. проекта Эрблат; Нач. отдела Бутцен; Рук. группы Маховер; Ст. инженер Плахова; Инженер Грецинская

Копия верна. Дата 7.01.1974. Фамилия Плахова. Подпись

Проверил Крюков

ТК	Промежуточная деревянная опора на деревянном подножнике. Тип ПДДН-5	Серия 3.407-96	
1973	Монтажная схема	Альбом I	Лист 9

ПДМН-5

м 1:50



Список чертежей

№ п/п	Наименование чертежей	№ листа
1	Монтажная схема	10
2	Металлический подножник. Марка МН-5	13
3	Деревянные детали	14
4	Расположение изоляторов и кронштейна для светильника на опоре. Марка МН-3	16
5	Пригрузочная плита. Марка ПЖ-2	14

Спецификация на опору 11

№ поз. или марки	Наименование	Кол-во	Матер.	Масса, кг: Единицы	Масса, кг: Общий	№ листа	Примечан.
1	Стойка d=160, ℓ=8100	1	Сосна	0,22	0,22	13	Объем в м³
МН-5 (1 шт.)	С 18	—	ВСт3пс5	160,4	160,4		ГОСТ 8240-72
	L 75×6	—		31,1	31,1		ГОСТ 8509-72
	– δ=8	—		91,0	91,0		ГОСТ 82-70
	Труба Ф 219×6	—		25,2	25,2		ГОСТ 8732-70
	Сварные швы	—	—"—	—	4,5		
2	Изолятор ТФ-20	4	Фарф	0,7	2,8		ГОСТ 2366-67
3	Крюк КН	4	ВСт3	1,3	5,2		ГОСТ 17783-72

Расход материалов на опору

Наименование элемента	Кол-во эл-тов, шт	Бетон М„200", м³	Дерево, м³	Арматура кл. А-I, кг: ⌀6	Арматура кл. А-I, кг: ⌀16	Закладные ВСт3пс5, кг	Металл ВСт3 пс5, кг: С 18	Металл ВСт3 пс5, кг: L75×6	Металл ВСт3 пс5, кг: –δ=8	Металл ВСт3 пс5, кг: труба 219×6	Всего, кг	Электроды, кг	Изолятор ТФ-20, шт	Крюк КН, шт
Опора ПДМН-5	1	—	0,22	—	—	—	160,4	31,1	91,0	25,2	307,7	4,5	4	4
Плита ПЖ-2	2	0,8	—	10,4	15,6	8,6	—	—	—	—	34,6	—	—	—
Всего, кг				10,4	15,6	8,6	160,4	31,1	91,0	25,2	342,3	4,5		

Таблица пригрузки промежуточных опор

Провод	Порода, т	Плиты, шт
А-16	0,6	2
А-25	0,6	2
А-35	1,0	2
А-50	1,2	2

Схема расчетных нагрузок на опору

Провод А-50

Район по гололеду	Расчетная схема	Характеристика схемы	Схема загружения
I÷II р.к.у. (повторяемость нормативной толщины стенки гололеда 1 раз в 5 лет)	V	Нормальный режим. Провода свободны от гололеда. V=25 м/сек. t=-5°C. C=0	42 / 9 / 42 / 9 / 42 / 9
	VI	Нормальный режим. Провода покрыты гололедом. V=12,5 м/сек. t=5°C. C=5 мм	36 / 40 / 36 / 40 / 36 / 40

Указания по применению

Напряжение ВЛ		по 1 кВ			
Толщина стенки гололеда	Наименование показателей	А-16	А-25	А-35	А-50
5 мм	Напряжение в проводе, кГ/мм²	7,6	7,6	6,1	5,1
	Габаритный пролет, м	60	60	60	60

1. Для изготовления стойки опоры применяются бревна хвойных пород-сосны III го сорта по ГОСТ 9463-60*.
2. Материал металлических деталей и крюков: сталь углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 (ГОСТ 380-71) для сварных конструкций.
3. Марку МН-3 учитывать дополнительно в случае подвески светильников.

ТК	Промежуточная деревянная опора на металлическом подножнике. Тип ПДМН-5	СЕРИЯ 3.407-96	
1973	Монтажная схема	Альбом I	Лист 10

ГИПРОРУДА г. Ленинград

Гл. инж. проекта: Эрблат
Нач. отдела: Бутцен
Рук. группы: Маховер
Ст. инженер: Плахова
Инженер: Трещинская

Проверил: Крюков

КОПИЯ ВЕРНА ГИПРОРУДА
Дата 7.01.1974
Фамилия Плахова
Подпись

ПДЖН-5

м 1:50



Список чертежей

№ п/п	Наименование чертежей	№ листа
1	Монтажная схема	11
2	Железобетонный подножник.	14
	Марка ПЖ-1.	
3	Деревянные детали	12
4	Расположение изоляторов и кронштейна	
	для светильника на опоре. Марка МН-3	17

Спецификация на опору

12

№ поз. или марки	Наименование	Кол-во	Матер.	Масса, кг		№ листа	Примечан.
				Единицы	Общий		
1	Стойка d=160; ℓ=8100	1	Сосна	0,22	0,22		Объем в м³
ПЖ-1 (1 шт.)	• Ф10		Арм. кл. А-I	36,3	36,3	14	гост 2590-71
	• Ф10		ВСт.3	1,5	1,5		—"—
	• Ф16		пс 5	4,3	4,3		—"—
	Труба Ф 219×6			36,2	36,2		гост 8732-70
	Бетон М „200"			0,77	0,77		Объем в м³
2	Изолятор ТФ-20	4	Фарф.	0,7	2,8		гост 2356-67
3	Крюк КН	4	ВСт.3	1,3	5,2		гост 17783-72

Расход материалов на опору

Наименов. эл-та	Кол-во эл-тов	Бетон М „200", м³	Дерево, м³	Арматура кл. А-I, кг	Закл. части ВСт.3 пс 5, кг			Всего, кг	Изолятор ТФ-20, шт	Крюк КН, шт
				• Ф10	• Ф10	• Ф16	Труба Ф219×6			
Опора ПДЖН-5	1	—	0,22	—	—	—	—	—	4	4
Подножник ПЖ-1	1	0,77	—	36,3	1,5	4,3	36,2	78,3	—	—

1. Для изготовления стойки опоры применяются бревна хвойных пород - сосны III го сорта по ГОСТ 9463-60*
2. Материал металлических деталей и крюков: сталь углеродистая обыкновенного качества марки ВСт.3 пс 5 (ГОСТ 380-71) для сварных конструкций.
3. Марку МН-3 учитывать дополнительно в случае подвески светильников.

Схема расчетных нагрузок на опору

Провод А-50

Район по гололеду	Расчетная схема	Характеристика схемы	Схема загружения
I-III Р.К.У (повторяемость нормативной стенки гололеда 1 раз в 5 лет)	V	Нормальный режим. Провода свободны от гололеда. V=25 м/сек, t=-5°С, С=0	42, 42, g, 42, g, 42, g
	VI	Нормальный режим. Провода покрыты гололедом. V=12,5 м/сек, t=-5°С, С=5мм	36, 36, 40, 40, 36, 36, 40

Указания по применению

Напряжение ВЛ		до 1 кВ			
Толщина стенки гололеда	Наименование показателей	А-16	А-25	А-35	А-50
5 мм	Напряжение в проводе, кГ/мм²	7,6	7,6	6,1	5,1
	Габаритный пролет, м	60	60	60	60

ТК	Промежуточная деревянная опора на железобетонном подножнике. Тип ПДЖН-5	Серия 3.407-96	
1973	Монтажная схема	Альбом I	Лист 11

ГИПРОРЫБА г. Ленинград

Гл. инж. проекта	Эрблат	
Нач. отдела	Бутчен	
Рук. группы	Маховер	
Ст. инженер	Плахова	
Инженер	Тржцинская	Проверил Крюков

Копия верна. Дата 7.01.1974. Фамилия Плахова. Подпись

ГИПРОРЫБА ЗАВОД ЖБИ

Деревянный подножник. Марка ДН-1

м 1:15



По 1-1





Спецификация

13

Марка	№ поз.	Сечение	Кол-во	Материал	Объем, м³ Дет.	Объем, м³ Общий	Объем, м³ Марки	Примечание
ДН-1	1	Бревно d=160, ℓ=2650	2	Сосна	0,06	0,12	0,39	
	2	—"— d=160, ℓ=1900	2	—"—	0,04	0,08		
	3	—"— d=160, ℓ=1900	2	—"—	0,04	0,08		
	4	—"— d=160, ℓ=1900	2	—"—	0,04	0,08		
	5	—"— d=160, ℓ=680	2	—"—	0,014	0,03		

1. Узел А, болты и металлические марки МН-1 и МН-2 приведены на листе 16
2. Все отверстия диаметром 20 мм, кроме оговоренных.
3. Монтажная схема опоры приведена на листе 9

ТК	Промежуточная деревянная опора на деревянном подножнике. Тип ПДДН-5	Серия 3.407-96	
1973	Деревянный подножник. Марка ДН-1	Альбом I	Лист 12

ГИПРОРУДА г. Ленинград

Гл. инж. проекта — Крюков
Проверил — Плахова
Ст. инженер — Плахова
Нач. отдела — Маховер
Рук. группы — Бутцев
Инженер — Гржцинская
Эрблат

Копия — Верна — Гипроруда
Дата — Фамилия подписи — Плахова

Металлический подножник. Марка МН-5

М 1:15



Узел А

М 1:10



Закругление поз. 1



Спецификация

14

Марка	№ поз.	Сечение	Длина мм	Кол-во Т	Кол-во Н	Масса, кг дет.	Масса, кг общий	Масса, кг Марки	ГОСТ
МН-5	1	[18	2000	2		32,6	65,2	312,2	ГОСТ 8240-72
	2	[18	1460	4		23,8	95,2		— " —
	3	L 75×6	920	4		6,4	25,6		ГОСТ 8509-72
	4	L 75×6	400	2		2,75	5,5		— " —
	5	− 220×8	345	16		3,2	51,2		ГОСТ 82-70
	6	− 520×8	520	1		17,0	17,0		— " —
	7	− 260×8	300	4		2,9	11,6		— " —
	8	Труба Ф219×6	800	1		25,2	25,2		ГОСТ 8732-70
	9	− 110×8	400	4		2,8	11,2		ГОСТ 82-70
		Сварные швы					4,5		
		—							

1. Сварные швы h=6 мм, электроды Э-42, ГОСТ 9467-60.
2. Монтажная схема опоры приведена на листе 10







ТК	Промежуточная деревянная опора на металлическом подножнике. Тип ПДМН-5		Серия 3.407-96
1973	Металлический подножник МН-5	Альбом I	Лист 13

ГИПРОРУДА
г. Ленинград

Гл. инж. проекта	Эрлам	
Нач. отдела	Бутцен	
Рук. группы	Маховер	
Ст. инженер	Плахова	
Инженер	Тржцинская	
Проверил		Крюков

Копия верна
Дата 7.01.1974
Фамилия Плахова
Подпись

Железобетонный подножник. Марка ПЖ-1

м 1:20

По 3-3



По 1-1

Сетка С-1



По 2-2

Сетка С-2



Пригрузочная железобетонная плита. Марка ПЖ-2

м 1:20



По 4-4



1. Железобетонные элементы изготовляются из плотновибрированного бетона марки „200". Марка бетона по морозостойкости Мрз „100."
2. Места пересечения стержней перевязать вязальной проволокой.
3. Труба Ф 219х6 - стальная бесшовная горячекатаная по ГОСТ 8732-70.
4. Монтажная схема опоры приведена на листе 11

Спецификация

15

Наимен. эл-та	Марка армат.	Эскиз марки или стержня	№ поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во поз. в марке	Общая длина в марке, м	Масса, кг: дет.	Масса, кг: общий	Марки
ПЖ-1	С-1 (1шт.)	1550	1	Ф10	1700	6	10,2	1.05	6.3	78.3
		650	2	Ф10	800	6	4,8	0,5	3,0	
		1150	3	Ф10	1300	10	13,0	0,80	8,0	
		400	4	Ф10	550	2	1,1	0,34	0,7	
	С-2 (1шт.)	см. выше	1	Ф10	1700	9	15,3	1.05	9,5	
			3	Ф10	1300	11	14,3	0,80	8.8	
	Отдельные стержни	250 300	5	Ф10	620	4	2.5	0,38	1.5	
		850 400 400 200 200	6	Ф16	1370	2	2,74	4.3	4,3	
		Труба Ф 219х6	7	7,15	1150	1	1,15	36.2	36.2	
ПЖ-2		1960	8	Ф10	2140	6	12.6	1.3	7.8	17,3
		410 310 310 410	9	Ф6	1540	15	23,2	0,34	5,2	
		см. выше	6	Ф16	1370	2	2,74	4,3	4,3	

Выборка арматуры и закладных частей на элемент

Наименование эл-та.	Арматура. Класс А-I			Закл. части в Ст.3 пс 5				Общая масса, кг
	Ф10	Ф6		Ф16	Ф10	труба Ф219х6		
ПЖ-1	36,3			4,3	1.5	36,2		78,3
ПЖ-2	7,8	5,2		4,3				17,3

Расход материалов на элемент

Наименов. элемента.	Кол-во	Бетон: Марка	Бетон: Объем, м³	Масса, кг: Арматура класс А-I	Масса, кг: Закл. части	Масса, кг:	Масса эл-та, т
ПЖ-1	1	200	0,77	36,3	42		1,85
ПЖ-2	1	200	0,4	13,0	4,3		0,96

ТК	Промежуточная деревянная опора на железобетонном подножнике. Тип ПДЖН-5	СЕРИЯ 3.407-96	
1973	Железобетонный подножник. Марка ПЖ-1. Пригрузочная плита. Марка ПЖ-2	Альбом I	Лист 14

ГИПРОРУДА г. Ленинград

Гл. инж. проекта: Эрблат
Нач. отдела: Бутцен
Рук. группы: Маховер
Ст. инженер: Плахова
Инженер: Гржшинская

Проверил: Крюков

Копия верна. Дата 10.01.1974. Фамилия Плахова. Подпись

Промежуточные деревянные опоры

с деревянным подножником





с металлическим и железобетонным подножниками



Угловые, анкерные и концевые деревянные опоры

с деревянным подножником





с металлическим и железобетонным подножниками





1. Для стоек применяются бревна хвойных пород - сосны или лиственницы III го сорта по ГОСТ 9463-60.
2. Все отверстия диаметром 18мм.

Копия верна
Дата 7.01.1974
Фамилия Плахова
Подпись

Гл. инж. проекта	Эрвлам	
Нач. отдела	Бутцев	
Рук. группы	Маховер	
Ст. инженер	Плахова	
Инженер	Троицкая	
Проверил	Крюков	

ГИПРОРУДА г. Ленинград

ТК	Промежуточные, угловые, анкерные и концевые — деревянные опоры	СЕРИЯ 3.407-96
1973	Деревянные детали	Альбом I — Лист 15

Копия верна
Дата
Фамилия
Подпись
Маховер
Ткачук

Узел А





Марка МН-1

м1:10





Марка МН-2

м1:10



м1:5



Марка МН-2А



Узел В

Вариант крепления





МН-22



Болт с квадратной головкой

м1:2



Шайба квадратная

м1:5



Спецификация

17

Марка	№ поз.	Сечение	Длина мм	Кол-во т	Кол-во н	Масса, кг Ед.	Масса, кг Об.щ.	Марки	Примечан.
МН-1	1	— 80×8	515	1		2,6	2,6	4,67	ГОСТ 82-70
	2	— 56×8	85	4		0,3	1,2		— " —
	3	Болт М24	130	1		0,6	0,6		ГОСТ 7798-70*
	4	Гайка М24	—	2		0,11	0,22		ГОСТ 5915-70*
		Сварные швы					0,05		
МН-2	5	— 90×8	220	1		1,2	1,2	4,2	ГОСТ 82-70
	6	• Ф16	1630	1		2,6	2,6		ГОСТ 2590-71
	7	Гайка М16	—	2		0,03	0,05		ГОСТ 5915-70*
	8	Шайба квадратная - 80×8	80	1		0,28	0,28		
		Сварные швы					0,05		
МН-2А	5	- 90×8	220	2		1,2	2,4	4,6	ГОСТ 82-70
	9	• Ф16	1285	1		2,2	2,2		ГОСТ 2590-71
МН-22	10	— 80×8	360	1		1,83	1,83	3,85	ГОСТ 82-70
	3	Болт М24	130	1		0,6	0,6		ГОСТ 7798-70*
	4	Гайка М24	—	2		0,11	0,22		ГОСТ 5915-70*
	2	— 56×8	85	4		0,3	1,2		ГОСТ 82-70

Спецификация болтов

Марка	№ поз.	Сечение	Длина ℓ, мм	Длина L, мм	Кол-во шт	Масса, кг	Примечание
Болты с квадратной головкой		Болт М18	400	415	1	0,9	
		Болт М18	650	665	1	1,4	
		Шайба квадратная - 80×8	80		1	0,28	

1. Сварные швы h=6 мм, электроды Э-42, ГОСТ 9467-60.
2. Монтажные схемы опор приведены на листах 9, 10, 11.

ТК	Промежуточная деревянная опора на деревянном подножнике. Тип ПДДН-5	СЕРИЯ 3.407-96	
1973	Марки МН-1, МН-2, МН-2А, МН-22. Болты с квадратной головкой	Альбом I	Лист 16

ГИПРОРУДА г. Ленинград

Гл. инж. проекта Эрелат
Нач. отдела Бутцен
Рук. группы Маховер
Ст. инженер Плахова
Инженер Гржщинская

Проверил Крюков

Копия верна
Дата 7.01.1974
Фамилия Плахова
Подпись

ГИПРОРУДА

Гл. инж. проекта Эрблат
Нач. отдела Бутчен
Рук. группы Маховер
Ст. инженер Плахова
Инженер Трясцинская

Проверил Крюков

ГИПРОРУДА
г. Ленинград

Расположение изоляторов и кронштейна для светильника на деревянной опоре

м 1:20



МН-3
м 1:10



м 1:2



Спецификация

18

Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	Кол-во Т	Кол-во Н	Масса, кг дет.	Масса, кг общий	Масса, кг марки	Примечание
МН-3	1	Труба Ф20	1260	1		2,06	2,1	3,2	ГОСТ 3262-62
	2	• Ф10	650	1		0,4	0,4		ГОСТ 2590-71
	3	– 30×5	120	2		0,14	0,3		ГОСТ 82-70
	4	– 30×3	110	2		0,08	0,2		ГОСТ 3680-57
		Сварные швы					0,2		
МН-4	1	Труба Ф20	1260	1		2,06	2,1	2,9	ГОСТ 3262-62
	2	• Ф10	650	1		0,4	0,4		ГОСТ 2590-71
	3	– 30×3	110	2		0,14	0,3		ГОСТ 3680-57
		Сварные швы					0,1		

Расположение изоляторов и кронштейна для светильника на металлической опоре м 1:20





МН-4
м 1:10



м 1:2



1. Все сварные швы h=4 мм.
2. Электроды Э-42, ГОСТ 9467-60.
3. На чертеже показано подключение светильника к сети 380/220 В с заземленной нейтралью трансформатора (при установке опор на отвалах или вдоль дороги).

ТК	Промежуточные деревянные и металлические опоры	Серия 3.407-96	
1973	Расположение изоляторов и кронштейна для светильника на опоре. Марки МН-3, МН-4	Альбом I	Лист 17

ПММН-5

м 1:50



Список чертежей

№ п/п	Наименование чертежей	№ листа
1	Монтажная схема	18
2	Ствол опоры. Марка МН-6	
	Траверса. Марка МН-7	20
3	Металлический подножник. Марка МН-8	21
4	Расположение изоляторов и кронштейна	
	для светильника на опоре. Марка МН-4	17
5	Пригрузочная плита. Марка ПЖ-2	22

Таблица пригрузки промежуточных опор

Провод	Порода, т	Плиты, шт
А-16	0,6	2
А-25	0,6	2
А-35	1,0	2
А-50	1,2	2

Ведомость метизов в Ст.3

Ф, мм	Длина болта, мм	Кол-во, шт: Болтов	Гаек	Шайб	Масса, кг: Болтов	Гаек	Шайб	ГОСТ
М16	60	2	2	4	0,25	0,1	0,05	Болты: ГОСТ 7798-70 Гайки: ГОСТ 5915-70* Шайбы: ГОСТ 11371-68*
М30	100	4	8	—	3,2	1,6	—	
Итого					3,45	1,7	0,05	
Всего, кг					5,2			

Спецификация на опору 19

Марка	№ листа	Наименование конструкции		Сечение	Длина, м	Кол-во	Масса, кг: 1 шт.	Масса, кг: Общий	Примечание
МН-6	20	Ствол опоры	Пояс	∠ 10	7,5	2	63,2	126,4	ГОСТ 8240-72
			по чертежу	L 63×5	0,12	2	0,6	1,2	ГОСТ 8509-72
			планки	– δ=8	—	—	—	34	ГОСТ 82-70
МН-7	20	Траверса	Пояс	L 63×5	1,3	1	6,3	6,3	ГОСТ 8509-72
			Шпыри	• Ф18	0,19	4	0,5	2,0	ГОСТ 2590-71
			Сварные швы					2,8	
			Метизы					0,4	
			Общий вес опоры					173,1	

Расход материалов на опору

Наименование марок	Кол-во, шт	Бетон, м³	Арматура класс А-I, кг: •Ф6	•Ф10	•Ф16	Закл. части ВСт3, кг	Анкерные болты, кг	Металл ВСт3 пс 5, кг: ∠18	∠10	L75×6	L63×5	δ=8	•Ф18	Всего, кг	Электроды Э-42, кг	Изолятор ТФ-20, шт
Ствол МН-6	1	—	—	—	—	—	—	—	126,4	—	1,2	34	—	161,6	2,4	
Траверса МН-7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	2,0	8,3	0,4	4
Подножник МН-8	1	—	—	—	—	—	160,4	—	25,6	—	71,2	—		257,2	4,0	
Плиты ПЖ-2	2	0,8	10,4	15,6	8,6	—	—	—	—	—	—	—		34,6		
Всего:			10,4	15,6	8,6		160,4	126,4	25,6	7,5	105,2	2,0		461,7	6,8	

Схема расчетных нагрузок на опору. Провод А-50

Район по гололеду	Расчетная схема	Характеристика схемы	Схема загружения
I-II Р.К.У (повторяемость нормативной стенки гололеда 1 раз в 5 лет)	VI	Нормальный режим. Провода свободны от гололеда V=25 м/сек. t=-5°С С=0	42 42 42 42; g g g g
	VII	Нормальный режим. Провода покрыты гололедом V=12,5 м/сек t=-5°С С=5 мм	36 36 36 36; 40 40 40 40

Указания по применению

Напряжение ВЛ		до 1 кВ			
Толщина стенки гололеда	Наименование показателей	А-16	А-25	А-35	А-50
5 мм	Напряжение в проводе, кг/мм²	7,6	7,6	6,1	5,1
	Габаритный пролет, м	60	60	60	60

1. Материал конструкции – сталь углеродистая обыкновенного качества марки ВСт.3пс 5 (ГОСТ 380-71) для сварных конструкций.
2. Сварку производить электродами Э-42, ГОСТ 9467-60.
3. Опора подлежит окраске масляной краской.
4. Марку МН-4 учитывать дополнительно в случае подвески светильников.

ТК	Промежуточная металлическая опора на металлическом подножнике. Тип ПММН-5	Серия 3.407-96	
1973	Монтажная схема	Альбом I	Лист 18

ГИПРОРУДА г. Ленинград

Гл. инж. пр. Эрдлат; Нач. отдела Бутчен; Рук. группы Маховер; Ст. инж. Плахова; Инженер Тржцинская

Проверил Крюков

Копия верна. Дата 7.01.1974. Фамилия Плахова. Подпись

КОПИЯ ВЕРНА ГИПРОРУДА
Дата 7.01.1974
Фамилия Плахова
Подпись

ПМЖН-5

м 1:50



Список чертежей

№ п/п	Наименование чертежей	№ листа
1	Монтажная схема	19
2	Ствол опоры. Марка МН-6	20
	Траверса. Марка МН-7	
3	Железобетонный подножник	
	Марка ПЖ-4	22
4	Расположение изоляторов и	
	кронштейна для светильника	
	на опоре. Марка МН-4	17

Спецификация на опору 20

Марка	№ листа	Наименование конструкции		Сечение	Длина, м	Кол-во	Масса, кг 1 шт.	Масса, кг Общий	Примечание
МН-6	20	Ствол опоры	Пояс	⊏ 10	7,5	2	63,2	126,4	ГОСТ 8240-72
			по чертежу	L 63×5	0,12	2	0,6	1,2	ГОСТ 8509-72
			Планки	−б=8	—	—		34	ГОСТ 82-70
МН-7	20	Траверса	Пояс	L 63×5	1,3	1	6,3	6,3	ГОСТ 8509-72
			Штыри	•Ф18	0,19	4	0,5	2,0	ГОСТ 2590-71
			Сварные швы					2,8	
			Метизы					0,4	
			Общий вес опоры					173,1	

Ведомость метизов в Ст.3

ф, мм	Длина болта, мм	Количество, шт Болтов	Гаек	Шайб	Масса, кг Болтов	Гаек	Шайб	ГОСТ
М16	60	2	2	4	0,25	0,1	0,05	Болты: ГОСТ 7798-70* Гайки: ГОСТ 5915-70* Шайбы: ГОСТ 11371-68*
М30	—	—	8	—	—	1,6	—	
Итого					0,25	1,7	0,05	
Всего, кг					2,0			

Расход материалов на опору

Наименование марок	Кол-во, шт	Бетон М200, м³	Арматура класс А-I кг •Ф6	•Ф10	Закл. части в Ст.3 кг •Ф16	Анкерные болты, кг	Металл В Ст.3пс5, кг ⊏10	L63×5	−б=8	•Ф18	Всего, кг	Электроды Э-42, кг	Изолятор ТФ-20, шт
Ствол МН-6	1	—	—	—	—		126,4	1,2	34	—	161,6	2,4	
Траверса МН-7	1	—	—	—	—			6,3		2,0	8,3	0,4	4
Подножник ПЖ-4	1	0,77	—	36,4	4,3	17,6			1,2		59,5		
Всего:				36,4	4,3	17,6	126,4	7,5	35,2	2,0	229,4	2,8	

Схема расчетных нагрузок на опору
Провод А-50

Район по гололеду	Расчетная схема	Характеристика схемы	Схема загружения
I÷II р.к.у (повторяемость нормативной стенки гололеда 1 раз в 5 лет)	V	Нормальный режим Провода свободны от гололеда V=25 м/сек t=-5°С С=0	42 42 42 42; g g g g
	VI	Нормальный режим Провода покрыты гололедом V=12,5 м/сек t=-5°С С=5 мм	36 36 36 36; 40 40 40 40

Указания по применению

Напряжение ВЛ		до 1 кВ			
Толщина стенки гололеда	Наименование показателей	А-16	А-25	А-35	А-50
5 мм	Напряжение в проводе кГ/мм²	7,6	7,6	6,1	5,1
	Габаритный пролет, м	60	60	60	60

1. Материал конструкции - сталь углеродистая обыкновенного качества марки В Ст.3 пс 5 (ГОСТ 380-71) для сварных конструкций.
2. Сварку производить электродами Э-42, ГОСТ 9467-60
3. Опора подлежит окраске масляной краской.
4. Марку МН-4 учитывать дополнительно в случае подвески светильников.

Гл. инж. проекта	Эрлам	
Нач. отдела	Бутиен	
Рук. группы	Маховер	
Ст. инженер	Плахова	
Инженер	Гржчинская	
		Проверил Крюков

ГИПРОРУДА г. Ленинград

ТК	Промежуточная металлическая опора на железобетонном подножнике. Тип ПМЖН-5	Серия 3.407-96	
1973	Монтажная схема	Альбом I	Лист 19

Копия верна 7.01.1974 Плахова

Спецификация

Марка	№ дет	Сечение	Длина мм	Кол-во т	Кол-во н	Масса, кг дет.	Масса, кг общий	Масса, кг Марки	ГОСТ
МН-6	1	[10	7480	2		63,2	126,4	164,0	ГОСТ 8240-72
	2 Т н	L 63×6.	120	1	1	0,6	1,2		ГОСТ 8509-72
	3	— 100×8	140	18		0,88	15,9		ГОСТ 82-70
	4	— 180×8	300	2		3,0	6,0		— " —
	5	— 180×8	140	4		1,6	6,4		— " —
	6	— 300×8	300	1		5,7	5,7		— " —
		Сварные швы					2,4		
МН-7	7	L 63×5	1300	1	—	6,3	6,3	8,7	ГОСТ 8509-72
	8	Штырь Ф18	190	4		0,5	2,0		По чертежу
		Сварные швы					0,4		

1. Сварные швы h=6мм, электроды Э-42, ГОСТ 9467-60.
2. Монтажные схемы опоры приведены на листах. 18, 19











ТК	Промежуточная металлическая опора Тип ПММН-5, ПМЖН-5	Серия 3.407-96	
1973	Ствол опоры. Марка МН-6. Траверса. Марка МН-7	Альбом I	Лист 20

ГИПРОРУДА г. Ленинград

Гл. инж. проекта	Эрблат	
Нач. отдела	Бутуен	
Рук. группы	Маховер	
Ст. инженер	Плахова	
Инженер	Тржцинская	
Проверил	Крюков	

Металлический подножник. Марка МН-8

м 1:15



Узел А

м 1:10



Закругление поз. 1









Спецификация

22

Марка	№№ дет	Сечение	Длина, мм	Кол-во т	Кол-во н	Масса, кг дет.	Масса, кг общ.	Масса, кг марки	ГОСТ
МН-8	1	[18	2000	2		32,6	65,2	266	ГОСТ 8240-72
	2	[18	1460	2		23,8	47,6		— " —
	3	[18	1460	2		23,8	47,6		— " —
	4	L 75х6	920	4		6,4	25,6		ГОСТ 8509-72
	5	– 350х8	350	1		7,6	7,6		ГОСТ 82-70
	6	– 220х8	345	16		3,2	51,2		— " —
	7	– 110х8	400	4		2,8	11,2		— " —
	8	Болт М30	100	4		0,8	3,2		
	9	Гайка М30	–	8		0,2	1,6		
	10	Шайба – 80х8	80	4		0,3	1,2		ГОСТ 82-70
		Сварные швы					4,0		

1. Сварные швы h= 6 мм, электроды Э-42, ГОСТ 9467-60.
2. Монтажная схема опоры приведена на листе 18

КОПИЯ ВЕРНА Дата 7.01.1974 Фамилия Плахова Подпись

ГИПРОРУДА г. Ленинград

Гл. инж. проекта	Эрдлат	
Нач. отдела	Бутчен	
Рук. группы	Маховер	
Ст. инженер	Плахова	
Инженер	Гржчинская	
		Проверил Крюков

ТК	Промежуточная металлическая опора на металлическом подножнике. Тип ПММН-5	Серия 3.407-96	
1973	Металлический подножник. Марка МН-8	Альбом I	Лист 21

ЗАВОД ЖБИ

Железобетонный подножник. Марка ПЖ-4

м 1:20



Пригрузочная железобетонная плита. Марка ПЖ-2

м 1:20



По 4-4



Армирование подножника

м 1:15



Анкерный болт

м 1:10



1. Железобетонные элементы изготовляются из плотновибрированного бетона марки „200" Марка бетона по морозостойкости Мрз „100".
2. Места пересечения стержней перевязать вязальной проволокой.
3. Монтажная схема опоры приведена на листе 19

Спецификация 23.

Наимен. эл-та	Марка армат.	Эскиз марки или стержня	№ поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во поз. в марке	Общая длина в марке м	Масса, кг Дет.	Масса, кг Марки	Масса, кг Эл-та
ПЖ-4	С-1 (2шт.)	1550	1	Ф10	1700	9	15,3	1,05	18,8	40,7
		1150	2	Ф10	1300	11	14,3	0,8	17,6	
	Отдельные стержни	200 350 350 200	3	Ф16	1370	2	2,74	4,2	4,3	
ПЖ-2		1960	8	Ф10	2110	6	12,6	1,3	7,8	17,3
		410 310 310 410	9	Ф6	1540	15	23,2	0,34	5,2	
		См. выше	3	Ф16	1370	2	2,74	4,2	4,3	

Спецификация анкерных болтов

Марка	№ поз.	Сечение	Длина, мм	Кол-во Т	Кол-во Н	Масса, кг Дет.	Масса, кг Всех	Масса, кг Марка	Примечан.
Анкерный болт	4	Болт М30	790	4		4,4	17,6	20,4	по чертежу
	5	Гайка М30	—	8		0,2	1,6		ГОСТ 5915-70
	6	Шайба-δ=8	80	4		0,3	1,2		

Выборка арматуры, закладных частей, анкерных болтов

Наименов. эл-та	Кол-во	Масса, кг: Арматура, класс А-I •Ф10	•Ф6	Закл. части ВСт.3 пс 5 •Ф16	-δ=8	Болт М30	Гайка М30		Общая масса, кг
ПЖ-4	1	36,4	—	4,3	1,2	17,6	1,6	—	61,1
ПЖ-2	1	7,8	5,2	4,3	—	—	—	—	17,3

Расход материалов

Наименов. эл-та	Кол-во	Бетон: Марка	Бетон: Объём, м³	Масса, кг: Арматура, класс А-I	Закл. части	Анкерн. болты	Содерж. армат. на 1м³ бетона	Масса эл-та, т
ПЖ-4	1	200	0,77	36,4	4,3	20,4	46	1,9
ПЖ-2	1	200	0,4	13,0	4,3	—	33	0,96

ТК	Промежуточная металлическая опора на железобетонном подножнике. Тип ПМЖН-5	Серия 3.407-96	
1973	Железобетонный подножник. Марка ПЖ-4. Пригрузочная плита. Марка ПЖ-2	Альбом I	Лист 22

КОПИЯ ВЕРНА ГИПРОРУДА
Дата 7.01.1974 Фамилия Плахова Подпись

ГИПРОРУДА г. Ленинград

Гл. инж. проекта	Эрлат	
Нач. отдела	Бутиан	
Рук. группы	Маховер	
Ст. инженер	Плахова	
Инженер	Грищинская	
		Проверил Крюков

УДДН-5

М 1:50



Расположение оттяжки для анкерной и концевой опоры



Расположение оттяжек для угловой опоры



Список чертежей

NN п/п	Наименование чертежей	N листа
1	Монтажная схема	23
2	Деревянный подножник. Марка ДН-3	26
3	Деревянные детали	29
4	Марки МН-12, МН-13, МН-14. Болты	30
5	Расположение изоляторов и кронштейна для светильника на опоре. Марка МН-3	31
6	Оттяжки	32
7	Варианты крепления оттяжек в грунте	33

Ведомость метизов

Ф, мм	Длина болта, мм	Количество, шт: Болтов	Гаек	Шайб	Масса, кг: Болтов	Гаек	Шайб	ГОСТ или N листа
М24	130	6	12	6	3,6	1,4	0,2	Болты: ГОСТ 7798-70* и лист №30
М18	650	2	14	—	2,8	1,0	—	
М18	400	12			10,8			Гайки: ГОСТ 5915-70*
М16	—	—	8	—		0,24	—	
								Шайбы: ГОСТ 11371-68*
Итого					17,2	2,64	0,2	
Всего, кг						20,04		

Указания по применению

Напряжение ВЛ		до 1 кВ			
Толщина стенки гололеда	Наименование показателей	А-16	А-25	А-35	А-50
5мм	Напряжение в проводе, кГ/мм²	7,6	7,6	6,1	5,1
	Габаритный пролет, м	60	60	60	60

Схема расчетных нагрузок на опору. Провод А-50

Район по гололеду	Расч. схема	Характеристика схемы	Схема загружения: Угловая опора	Анкерная опора
I-II (Повторяемость нормативной стенки гололеда 1 раз в 5 лет)	I-I	Нормальный режим. Провода свободны от гололеда t=-5° V=25 м/сек C=0		
	I-II	Нормальный режим. Провода покрыты гололедом t=-5° V=12,5 м/сек C=5 мм		

Спецификация на опору

24

№№ поз. или марки	Наименование	Кол-во	Матер.	Масса, кг: Единицы	Масса, кг: Общий	№ листа	Примечан.
1	Стойка, d=180, ℓ=8250	1	Сосна	0,3	0,3		Объем в м³
ДН-3	Бревно d=160, ℓ=1650	2	—"—	0,036	0,07	26	—"—
	Бревно d=160, ℓ=1800	4	—"—	0,04	0,16		—"—
	Бревно d=160, ℓ=680	2	—"—	0,014	0,03		—"—
МН-12 (4 шт)	— δ=8	—	ВСт3	3,7	14,8	30	ГОСТ 82-70
	Болт М24х130	4	—"—	0,6	2,4		ГОСТ 7798-70*
	Гайка М24	8	—"—	0,11	0,9		ГОСТ 5915-70*
МН-13 (4 оттяжки)	— δ=8	—	—"—	3,4	6,8	30	ГОСТ 82-70
	Болт М24х130	2	—"—	0,6	1,2		ГОСТ 7798-70*
	Гайка М24	4	—"—	0,11	0,5		ГОСТ 5915-70*
МН-14 (4 шт)	— δ=8	4	—"—	1,48	5,9	30	ГОСТ 82-70
	• Ф16, ℓ=1495	4	—"—	2,4	9,6		ГОСТ 2590-71
	Гайка М16	8	—"—	0,03	0,24		ГОСТ 5915-70*
2	Болт с кв. гол. М18х650	2	—"—	1,4	2,8	30	
3	Болт с кв. гол. М18х400	12	—"—	0,9	10,8	30	
4	Гайка М18	14	—"—	0,07	1,0		ГОСТ 5915-70*
5	Шайба квадратная 80х8; ℓ=80	28	—"—	0,28	7,8	30	
6	Изолятор ТФ-20	4	Фарф.	0,	2,8		ГОСТ 2366-67
7	Крюк КН	4	ВСт.3	1,3	5,2		ГОСТ 17783-72

Расход материалов на опору

Наименован. эл-та	Кол-во, шт	Дерево, м³	Металл ВСт3 пс5 кг: • Ф16	Металл ВСт3 пс5 кг: -δ=8	Металл ВСт3 пс5 кг:	Всего, кг	Электроды Э-42, кг	Изолятор ТФ-20, шт	Крюк кн, шт
Опора									
УДДН-5	1	0,56	9,6	35,3		44,9	0,54	4	4

1. Для изготовления опоры применяются бревна хвойных пород - сосны III го сорта по ГОСТ 9463-60*.
2. Материал металлических деталей и крюков: сталь углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3 пс5 (ГОСТ 380-71) для сварных конструкций.
3. Марку МН-3 учитывать дополнительно в случае подвески светильников.
4. В проекте предусмотрено три варианта крепления оттяжек в грунте. Вариант крепления выбирается при привязке типового проекта.
5. Расход материалов на оттяжку и её закрепление приведены на листах 32,33.
6. Количество марок МН-13 принимать в зависимости от числа оттяжек.

ТК	Угловая, анкерная и концевая деревянные опоры на деревянном подножнике. Тип УДДН-5	Серия 3.407-96	
1973	Монтажная схема	Альбом I	Лист 23

ГИПРОРУДА г. Ленинград

Гл. инж. проекта Эрблат; Нач. отдела Бутчен; Рук. группы Маховер; Ст. инженер Плахова; Инженер Тржцинская

Копия верна. Дата 7.04.1974. Фамилия Плакова. Подпись. Гипрорудя

Проверил Крюков

УДМН-5

м 1:50



Расположение оттяжки для анкерной и концевой опоры



Расположение оттяжки для угловой опоры





Список чертежей

№№ п/п	Наименование чертежей	№ листа
1	Монтажная схема	24
2	Металлический подножник.	
	Марка МН-15	27
3	Деревянные детали	29
4	Марка МН-13. Болты	30
5	Расположение изоляторов и кронштейна	
	для светильника на опоре. Марка МН-3	31
6	Оттяжки	32
7	Варианты крепления оттяжек в	33
	грунте	

Спецификация на опору

25

№ поз. или марки	Наименование	Кол-во	Матер.	Масса, кг Един.	Масса, кг Общий	№ листа	Примечан
1	Стойка d=180, ℓ=8100	1	Сосна	0,29	0,29		Объем м³
МН-15	∠ 18	—	ВСт.3	150,6	150,6	27	ГОСТ 8240-72
	L 75х6		—•—	26,3	26,3		ГОСТ 8509-72
	– δ=8		—•—	96,8	96,8		ГОСТ 82-70
	Труба Ф 273х7	1	—•—	36,8	36,8		ГОСТ 8732-70
МН-13 (1 оттяжка)	– δ=8	—	—•—	3,4	6,8	30	ГОСТ 82-70
	Болт М24х130	2	—"—	0,6	1,2		ГОСТ 7798-70
	Гайка М24	4	—"—	0,11	0,5		ГОСТ 5915-70
2	Изолятор ТФ-20	4	Фарф.	0,7	2,8		ГОСТ 2336-67
3	Крюк КН	4	ВСт.3	1,3	5,2		ГОСТ 17783-72

Ведомость метизов

Ф, мм	Длина болта, мм	Количество, шт Болтов	Гаек	Шайб	Масса, кг Болтов	Гаек	Шайб	ГОСТ или № листа
М24	130	2	4	2	1,2	0,5	0,01	Болты: ГОСТ 7798-70*
								Гайки: ГОСТ 5915-70*
Итого					1,2	0,5	0,01	Шайбы: ГОСТ
Всего, кг					1,71 кг			11371-68*

Расход материалов на опору

Наименов. эл-та	Кол-во, шт	Бетон М-200, м³	Дерево, м³	Арм. кл. AI, кг •Ф10	Арм. кл. AI, кг •Ф16	Металл, ВСт3пс5, кг ∠ 18	L 75х6	– δ=8	Труба Ф 273х7	Всего, кг	Изолятор ТФ-20, шт	Крюк КН, шт	Электроды Э-42, кг
Опора УДМН-5	1	—	0,29	—	—	—	—	—	—		4	4	—
Подножник МН-15	1	—	—	—	—	150,6	26,3	96,8	36,8	310,5	—	—	4,5

Схема расчетных нагрузок на опору. Провод А-50

Район по гололеду (повторяемость нормативной стенки гололеда 1 раз в 5 лет)	Расч. схема	Характеристика схемы	Схема загружения: Угловая опора	Анкерная опора
I-II район (5 мм)	V	Нормальный режим провода свободны от гололеда t=-5° V=25 м/сек C=0		
	VI	Нормальный режим Провода покрыты гололедом t=-5° V=12,5 м/сек C=5 мм		

Указания по применению

Напряжение ВЛ		до 1 кВ			
Толщина стенки гололеда	Наименование показателей	А-16	А-25	А-35	А-50
5 мм	Напряжение в проводе, кГ/мм²	7,6	7,6	6,1	5,1
	Габаритный пролет, м	60	60	60	60

1. Для изготовления ствола опоры применяются бревна хвойных пород - сосны III го сорта по ГОСТ 9463-60*.
2. Материал металлических деталей и крюков: сталь углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3 пс5 (ГОСТ 380-71) для сварных конструкций.
3. Марку МН-3 учитывать дополнительно в случае подвески светильников.
4. В проекте предусмотрено три варианта крепления оттяжкек в грунте. Вариант крепления выбирается при привязке типового проекта.
5. Расход материалов на оттяжку и ее закрепление приведены на листах 32,33
6. Количество марок МН-13 принимать в зависимости от числа оттяжек.

ТК	Угловая, анкерная и концевая деревянные опоры на металлическом подножнике. Тип УДМН-5	Серия 3.407-96
1973	Монтажная схема	Альбом I, Лист 24

Копия верна 7.01.1974 Плахова Главн.

Гипроруда г. Ленинград

Гл. инж. проекта Эрблат
Нач. отдела Бутчен
Рук. группы Маховер
Ст. инженер Плахова
Инженер Тржцинская
Проверил Крюков

УДЖН-5

м 1:50



Расположение оттяжки для анкерной и концевой опоры





Расположение оттяжки для угловой опоры



Список чертежей

№№ п/п	Наименование чертежей	№ листа
1	Монтажная схема	25
2	Железобетонный подножник. Марка ПЖ-6	28
3	Деревянные детали	29
4	Марка МН-13. Болты	30
5	Расположение изоляторов и кронштейна для светильника на опоре. Марка МН-3	31
6	Оттяжки	32
7	Варианты крепления оттяжек в грунте	33

Спецификация на опору

26

№№ поз. или марки	Наименование	Кол-во	Матер.	Масса, кг Един.	Масса, кг Общий	№ листа	Примечан.
1	Стойка d=180, ℓ=8100	1	Сосна	0,29	0,30		Объем в м³
ПЖ-6 (1 шт)	• Ф10		Армат. кл. А-I	28,8	28,8	28	ГОСТ 2590-71
	• Ф10		ВСт.3	1,5	1,5		— " —
	• Ф16		пс5	4,3	4,3		— " —
	Труба Ф273×7			53,0	53,0		ГОСТ 8732-70
	Бетон М „200"	Мрз100	—	0,58	0,58		Объем в м³
2	Изолятор ТФ-20	4	фарф.	0,7	2,8		ГОСТ 2366-67
3	Крюк КН	4	ВСт.3	1,3	5,2		ГОСТ 7783-72
						–	
МН-13 (1 оттяжка)	-δ=8	—	— " —	3,4	6,8	30	ГОСТ 82-70
	Болт М24×130	2	— " —	0,6	1,2		ГОСТ 7798-70
	Гайка М24	4	— " —	0,11	0,5		ГОСТ 5915-70

Расход материалов на опору

Наименов. эл-та	Кол-во, шт	Бетон „М200", м³	Дерево, м³	Арматура кл. А-I, кг	Закладные части ВСт3пс5, кг • Ф10	• Ф16	Труба Ф273×7	-δ=8	Всего, кг	Изолятор ТФ-20	Крюк КН
Опора УДЖН-5	1	—	0,30	—	—	—	—	6,8	6,8	4	4
подножник ПЖ-6	1	0,58	—	28,8	1,5	4,3	53,0		87,6		
Всего		0,58	0,3	28,8	1,5	4,3	53,0	6,8	94,4	4	4

Схема расчетных нагрузок на опору. Провод А-50

Район по гололеду	Расч. схема	Характеристика схемы	Схема загружения: Угловая опора	Анкерная опора
V-III район (повторяемость нормативной толщины стенки гололеда 1 раз в 5 лет)	V	Нормальный режим. Провода свободны от гололеда. t=-5°, V=25 м/сек, C=0		
	VI	Нормальный режим. Провода покрыты гололедом. t=-5°, V=12,5 м/сек, C=5 мм		

Указания по применению

Напряжение ВЛ		до 1 кВ			
Толщина стенки гололеда	Наименование показателей	А-16	А-25	А-35	А-50
5 мм	Напряжение в проводе, кГ/мм²	7,6	7,6	6,1	5,1
	Габаритный пролет, м	60	60	60	60

1. Для изготовления ствола опоры применяются бревна хвойных пород-сосна III го сорта по ГОСТ 9463-60*.
2. Материал металлических деталей и крюков: сталь углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 (ГОСТ 380-71) для сварных конструкций.
3. Марку МН-3 учитывать дополнительно в случае подвески светильников.
4. В проекте предусмотрено три варианта крепления оттяж в грунте. Вариант крепления выбирается при привязке типового проекта.
5. Расход материалов на оттяжку и ее закрепление приведены на листах 32,33.
5. Количество марок МН-13 принимать в зависимости от числа оттяжек.

ТК	Угловая, анкерная и концевая деревянные опоры на железобетонном подножнике. Тип УДЖН-5	СЕРИЯ 3.407-96	
1973	Монтажная схема	Альбом I	Лист 25

ГИПРОРУДА г. Ленинград

Гл. инж. проекта Эрблат; Нач. отдела Бутчен; Рук. группы Маховер; Ст. инженер Плахова; Инженер Тожчинская

Копия верна. Дата 7.01.1974. Фамилия Плахова. Подпись Плах

Крюков — Проверил

Копия верна
Дата
Фамилия Плахова
Подпись

Деревянный подножник. Марка ДН-3

м 1:15





По 1-1



Спецификация

27

Марка	№ поз.	Сечение	Кол-во	Материал	Объем, м³ Дет.	Объем, м³ общий	Объем, м³ Марки	Примечание
ДН-3	1	Бревно, d=160, ℓ=1650	2	Сосна	0,036	0,07	0,26	
	2	—"— d=160, ℓ=1800	2	—"—	0,04	0,08		
	3	—"— d=160, ℓ=1800	2	—"—	0,04	0,08		
	4	—"— d=160, ℓ=680	2	—"—	0,014	0,03		

1. Узел А, болты и металлические марки МН-12, МН-14 приведены на листе 30.
2. Все отверстия диаметром 20 мм, кроме оговоренных.
3. Монтажная схема опоры приведена на листе 23.

ТК	Угловая, анкерная и концевая деревянные опоры на деревянном подножнике. Тип УДДН-5	Серия 3.407-96	
1973	Деревянный подножник. Марка ДН-3.	Альбом I	Лист 26

ГИПРОРУДА
г. Ленинград

Гл. инж. проекта	Эрлам	
Нач. отдела	Бутцен	
Рук. группы	Маховер	
Ст. инженер	Плахова	
Инженер	Гржинская	
Проверил	Крюков	

Металлический подножник. Марка МН-15

М1:15





Спецификация

Марка	N дет.	Сечение	Длина, мм	Кол-во Т	Кол-во Н	Масса, кг дет.	Масса, кг общий	Масса, кг Марки	Примечания
МН-15	1	[18	1500	2		24,5	49,0	315	гост 8240-72
	2	[18	1560	4		25,4	101,6		— " —
	3	L 75х6	760	4		5,2	20,8		гост 8509-72
	4	L 75х6	400	2		2,75	5,5		— " —
	5	– 220х8	345	16		3,2	51,2		гост 82-70
	6	– 520х8	520	1		24,8	24,8		— " —
	7	– 220х8	300	4		2,4	9,6		— " —
	8	Труба Ф273х7	800	1		36,8	36,8		гост 8732-70
	9	– 110х8	400	4		2,8	11,2		гост 82-70
		Сварные швы					4,5		

Узел А





Закругление поз. 1





1. Сварные швы h= 6 мм, электроды Э-42, гост 9467-60.
2. Монтажная схема опоры приведена на листе 24.

Копия верна
Дата 7.01.1974
Фамилия Плахова
Подпись

ГИПРОРУДА
г. Ленинград

Гл. инж. проекта	Эрвлат	
Нач. отдела	Бутыцен	
Рук. группы	Маховер	
Ст. инженер	Плахова	
Инженер	Грэцинская	
		Проверил Крюков

ТК	Угловая, анкерная и концевая деревянные опоры на металлическом подножнике. Тип УДМН-5	Серия 3.407-96	
1973	Металлический подножник. Марка МН-15	Альбом I	Лист 27

Железобетонный подножник

Марка ПЖ-6

м 1:20







По 1-1

Сетка С-1



По 2-2

Сетка С-2



Спецификация

29

Наименование эл-та	Марка дет.	Эскиз марки или стержня	№ поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во поз. в марке	Общая длина в марке, м	Масса, кг: Дет.	Марки	Всех
ПЖ-6	С-1 (1 шт.)	1150	1	Ф10	1300	12	15,6	0,80	9,6	87,6
		500	2	Ф10	650	12	7,8	0,40	4,8	
	С-2 (1 шт.)	см. выше	1	Ф10	1300	18	23,4	0,80	14,4	
	Отдельные стержни	250 300	3	Ф10	620	4	2,5	0,38	1,5	
		R=50 200 400 400 200	4	Ф16	1370	2	2,74	4,3	4,3	
	Труба Ф273х7		5	—	1150	1	11,15	53,0	53,0	

Выборка арматуры и закладных частей на элемент

Наименование элемента	Арматура, класс А-I			Закл. част. В Ст3 пс5				Масса, кг
	Ф10			Ф16	Ф10	Труба, Ф273х7		
ПЖ-6	28,8			4,3	1,5	53,0		87,6

Расход материалов на подножник

Наименование элемента	Кол-во	Бетон: Марка	Бетон: Объем, м³	Масса, кг: Арматура класс А-I	Закл. части	Труба Ф273х7	Масса эл-та, т
ПЖ-6	1	200	0,58	28,8	5,8	53,0	1,35

1. Железобетонные элементы изготовляются из плотновибрированного бетона марки „200". Марка бетона по морозостойкости Мрз „100".
2. Места пересечения стержней перевязать вязальной проволокой.
3. Труба Ф273х7 стальная бесшовная горячекатанная по ГОСТ 8732-70.
4. Монтажная схема опоры приведена на листе 25.

ТК	Угловая, анкерная и концевая деревянные опоры на железобетонном подножнике. Тип УДЖН-5	Серия 3.407-96	
1973	Железобетонный подножник. Марка ПЖ-6	Альбом I	Лист 28

ГИПРОРУДА г. Ленинград

Гл. инж. проекта Эрвальт
Нач. отдела Бутцев
Рук. группы Маховер
Ст. инженер Плахова
Инженер Гржчинская

Копия верна
Дата 7.01.1974
Фамилия Плахова
Подпись

Проверил Крюков

ЗАВОД ЖБИ

Промежуточные деревянные опоры

с деревянным подножником





с металлическим и железобетонным подножниками



Угловые, анкерные и концевые деревянные опоры

с деревянным подножником



с металлическим и железобетонным подножниками





1. Для стоек применяются бревна хвойных пород - сосны или лиственницы III-го сорта по ГОСТ 9463-60*.
2. Все отверстия диаметром 18 мм.

ТК	Промежуточные, угловые, анкерные и концевые деревянные опоры	Серия 3.407-96
1973	Деревянные детали	Альбом I / Лист 29

ГИПРОРУДА г. Ленинград

Гл. инж. проекта Эрблат
Нач. отдела Бутцен
Рук. группы Маховер
Ст. инженер Плахова
Инженер Прокшинская

Копия верна. Дата 7.01.1974. Фамилия Плахова. Подпись

Крюков — Проверил

ЗАВОД ЖБИ

Узел А





Марка МН-14

м1:10

Марка МН-12

м1:10





Марка МН-13

м1:10



м1:5





Марка МН-14А





Узел В

Вариант крепления





Болт с квадратной головкой

м1:2



Шайба квадратная

м1:5



Спецификация

Марка	№ поз.	Сечение	Длина мм	Кол-во Т	Кол-во Н	Масса, кг Ед.	Масса, кг Общ.	Масса, кг Марки	Примечан.
МН-12	1	— 80×8	490	1		2,5	2,5	4,57	ГОСТ 82-70
	2	— 56×8	85	4		0,3	1,2		— " —
	3	Болт М24	130	1		0,6	0,6		ГОСТ 7798-70*
	4	Гайка М24	—	2		0,11	0,22		ГОСТ 5915-70*
		Сварные швы					0,05		
МН-13	12	-80×8	430	1		2,2	2,2	4,27	ГОСТ 82-70
	2	— 56×8	85	4		0,3	1,2		— " —
	3	Болт М24	130	1		0,6	0,6		ГОСТ 7798-70*
	4	Гайка М24	—	2		0,11	0,22		ГОСТ 5915-70*
		Сварные швы					0,05		
МН-14	5	— 90×8	220	1		1,2	1,2	4,0	ГОСТ 82-70
	6	• Ф16	1495	1		2,4	2,4		ГОСТ 2590-71
	7	Гайка М16	—	2		0,03	0,06		ГОСТ 5915-70*
	8	Шайба квадратная - 80×8	80	1		0,28	0,28		по черт.
		Сварные швы					0,05		
МН-14А	5	-90×8	220	2		1,2	2,4	4,4	ГОСТ 82-70
	9	• Ф16	1140	1		2,0	2,0		ГОСТ 2590-71

Спецификация болтов

Марка	№ поз.	Сечение	Длина ℓ, мм	Длина L, мм	Кол-во шт	Масса, кг	Примечание
Болты с квадратной головкой		Болт М18	400	415	1	0,9	По чертежу
		Болт М18	650	665	1	1,4	— " —
		Шайба квадратная - 80×8	80		1	0,28	— " —

1. Сварные швы h=6мм, электроды Э-42, ГОСТ 9467-60.
2. Монтажные схемы опор приведены на листах 23, 24, 25.

ГИПРОРУДА г. Ленинград

Гл. инж. проекта Эрблат
Нач. отдела Бунчен
Рук. группы Маховер
Ст. инженер Плахова
Инженер Гржинская

Копия верна 7.01.1974 Плахова
Дата / Фамилия / Подпись

Гл. инж. Крюков
Проверил
Нач. Гржинская

ТК	Угловая, анкерная и концевая деревянные опоры на деревянном подножнике Тип УДДН-15	Серия 3.407-96	
1973	Марки МН-12, МН-13, МН-14 Болты с квадратной головкой	Альбом I	Лист 30

Расположение изоляторов и кронштейна для светильника на деревянной опоре

м 1:20



МН-3

м 1:10



м 1:2



Расположение изоляторов и кронштейна для светильника на металлической опоре м 1:20



МН-4

м 1:10



м 1:2



Спецификация

32

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	Кол-во Т	Кол-во Н	Масса, кг дет.	Масса, кг общий	Масса, кг Марки	Примечание
МН-3	1	Труба ф20	1260	1		2,06	2,1	3,2	гост 3262-62
	2	• ф10	650	1		0,4	0,4		гост 2590-71
	3	- 30×5	120	2		0,14	0,3		гост 82-70
	4	- 30×3	110	2		0,08	0,2		гост 3680-57
		Сварные швы					0,2		
МН-4	1	Труба ф20	1260	1		2,06	2,1	2,9	гост 3262-62
	2	• ф10	650	1		0,4	0,4		гост 2590-71
	3	- 30×3	110	2		0,14	0,3		гост 3680-57
		Сварные швы					0,1		

1. Все сварные швы h=4мм
2. Электроды Э-42, ГОСТ 9467-60
3. На чертеже показано подключение светильника к сети 380/220В с заземленной нейтралью трансформатора (при установке опор на отвалах или вдоль дороги).

Гипрорудя г. Ленинград	Гл.инж.проекта	Эрблат			
	Нач.отдела	Бутцен			
	Рук.группы	Маховер			
	Ст.инженер	Плахова			
	Инженер	Гржчинская			
				Проверил	Крюкав

ТК 1973	Угловые, анкерные и концевые деревянные и металлические опоры	Серия 3.407-96	
	Расположение изоляторов и кронштейна для светильника на опоре. Марки МН-3, МН-4	Альбом I	Лист 31

Копия верна
Дата 7.01.1974
Фамилия Плахова
Подпись

Деревянные опоры

Вариант крепления троса оплеткой

м1:5



Вариант крепления троса зажимами

м1:5



Металлические опоры

Вариант крепления троса оплеткой

м1:5



Вариант крепления троса зажимами

м1:5



Спецификация на отправку

Тип опор	Вариант крепления троса	Вариант крепления оттяжки	№ поз.	Наименование	Длина, мм	Кол-во, шт Т	Кол-во, шт Н	Масса, кг Ед.	Масса, кг Общ.	Масса, кг Марки	Примечание
Деревянные опоры	Вариант крепления троса оплеткой	Вариант N1,2	1	Трос ТК-7,6-140-I	6400	1		1,88	1,88	9,4	ГОСТ 3063-66
			2	Коуш 30	—	2		0,06	0,12		ГОСТ 2224-72
			3	Талреп 4,0-ВВ-ОС	—	1		6,9	6,9		ГОСТ 9690-71
			4	Проволока Ф4	5600	—		0,09	0,5		ГОСТ 14085-68
		Вариант N3	1	Трос ТК-7,6-140-I	6200	—		1,78	1,78	9,3	ГОСТ 3063-66
			2	Коуш 30	—	2		0,06	0,12		ГОСТ 2224-72
			3	Талреп 4,0-ВВ-ОС	—	1		6,9	6,9		ГОСТ 9690-71
			4	Проволока Ф4	5600	—		0,09	0,5		ГОСТ 14085-68
	Вариант крепления троса зажимами	Вариант N1,2	1	Трос ТК-7,6-140-I	6550	1		1,94	1,94	9,6	ГОСТ 3063-66
			2	Коуш 30	—	2		0,06	0,12		ГОСТ 2224-72
			3	Талреп 4,0-ВВ-ОС	—	1		6,9	6,9		ГОСТ 9690-71
			5	Зажим 10	—	4		0,14	0,64		ГОСТ 13186-67
		Вариант N3	1	Трос ТК-7,6-140-I	6300	1		1,84	1,84	9,5	ГОСТ 3063-66
			2	Коуш 30	—	2		0,06	0,12		ГОСТ 2224-72
			3	Талреп 4,0-ВВ-ОС	—	1		6,9	6,9		ГОСТ 9690-71
			5	Зажим 10	—	4		0,14	0,64		ГОСТ 13186-67
Металлические опоры	Вариант крепления оплеткой	Вариант N1,2	1	Трос ТК-7,6-140-I	6750	1		1,98	1,98	10,0	ГОСТ 3063-66
			2	Коуш 30	—	2		0,06	0,12		ГОСТ 2224-72
			3	Талреп 4,0-ВВ-ОС	—	1		6,9	6,9		ГОСТ 9690-71
			4	Проволока Ф4	5600	—		0,09	0,5		ГОСТ 14085-68
			6	Скоба СК-6	—	1		0,5	0,5		ГОСТ 2724-67
		Вариант N3	1	Трос ТК-7,6-140-I	6500	1		1,88	1,88	9,9	ГОСТ 3063-66
			2	Коуш 30	—	2		0,06	0,12		ГОСТ 2224-72
			3	Талреп 4,0-ВВ-ОС	—	1		6,9	6,9		ГОСТ 9690-71
			4	Проволока Ф4	5600	—		0,09	0,5		ГОСТ 14085-68
			6	Скоба СК-6	—	1		0,5	0,5		ГОСТ 2724-67
	Вариант крепления троса зажимами	Вариант N1,2	1	Трос ТК-7,6-140-I	6900	1		2,04	2,04	10,2	ГОСТ 3063-66
			2	Коуш 30	—	2		0,06	0,12		ГОСТ 2224-72
			3	Талреп 4,0-ВВ-ОС	—	1		6,9	6,9		ГОСТ 9690-71
			5	Зажим 10	—	4		0,14	0,64		ГОСТ 13186-67
			6	Скоба СК-6	—	1		0,5	0,5		ГОСТ 2724-67
		Вариант N3	1	Трос ТК-7,6-140-I	6650			1,94	1,94	10,1	ГОСТ 3063-66
			2	Коуш 30	—	2		0,06	0,12		ГОСТ 2224-72
			3	Талреп 4,0-ВВ-ОС	—	1		6,9	6,9		ГОСТ 9690-71
			5	Зажим 10	—	4		0,14	0,64		ГОСТ 13186-67
			6	Скоба СК-6	—	1		0,5	0,5		ГОСТ 2724-67

1. Вариант крепления оттяжки выбирается при привязке типового проекта.
2. Трос в местах крепления зажимами обмотать прокладками из алюминиевой ленты.
3. Варианты крепления оттяжки в грунте приведены на листе 33.

Копия верна. Дата 7.01.1974. Фамилия Плахова. Подпись.

Гл. инж. проекта	Эрвлат	Гипроруда
Нач. отдела	Бутчен	
Рук. группы	Маховер	
Ст. инженер	Плахова	
Инженер	Гржщинская	Проверил Крюков

Гипроруда г. Ленинград

ТК	Угловые, анкерные и концевые деревянные и металлические опоры.	Серия 3.407-96
1973	Оттяжки	Альбом I, Лист 32

Вариант 1

Крепление оттяжек в скальном грунте

по 1-1





Вариант 2

Крепление оттяжек в рыхлом грунте

М 1:10



Сечение 2-2

Справа по рельсу Р 70мм



Вариант 3

Плита для оттяжки. Марка ПЖ-8

М 1:20



По 3-3





Спецификация

Наимен. эл-та	№ поз	Сечение	Длина, мм	Количество Т	Количество Н	Масса, кг дет.	Масса, кг общий	Масса, кг Марки	Примечание
Вариант №1	1	- 190×10	250	1		3,6	3.6	32,3	гост 82-70
	2	- 130×10	370	2		3,8	7,6		— " —
	3	- 240×10	370	1		6,2	6,2		— " —
	4	Болт М30	1100	2		6,1	12,2		см. чертеж
	5	Гайка М30	-	4		0,23	0,9		гост 5915-70
	-	Шайба 100×100×10	-	2		0,8	1,6		гост 82-70
	7	- 40×30	120	2		0,1	0,2		— " —
Вариант №2	8	Рельс Р24	2250	1		54,5	54,5	54,5	гост 6368-52

Спецификация на плиту

Наимен. эл-та	Марка	Эскиз марки или стержня	№ поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во позиций в марке	Общая длина в марке, м	Масса, кг Марки	Масса, кг Всего	Масса, кг эл-та
Вариант №3 ПЖ-8	С-1 (2шт)	950	9	Ф10	1100	20	22,0	13,6	27,2	32,7
	Отдельные стержни	R=75, 650, 200, 200	10	Ф20	2200	1	2,2	5,5	5,5	

Расход материалов

Наименов. эл-та	Кол-во, шт	Бетон, м³	Арматура кл. А-I, кг Ф10	Арматура кл. А-I, кг Ф20	Закладные в Ст3пс5, кг	Металл в Ст3пс5, кг Рельс Р24	-δ=30	-δ=10	Болты, гайки		Всего, кг
Вариант №1	1	—	—	—	—	—	0,2	19,0	13,1		32,3
Вариант №2	1	—	—	—	—	54,6	—	—	—		54,5
Вариант №3 ПЖ-8	1	0,75	27,2	5,5	—	—	—	—	—		32,7

1. Разработаны три варианта крепления оттяжки в грунте:
   а) вариант 1 - для скальных грунтов
   б) вариант 2 - для песчаных и глинистых грунтов.
   в) вариант 3 - для любых грунтов с $\sigma > 1{,}0$ кг/см².
   Варианты крепления выбираются при привязке типового проекта.
2. Материал металлических деталей: сталь углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3 пс 5 (гост 380-71) для сварных конструкций.
3. Железобетонная плита изготовляется из плотно-вибрированного бетона марки „200" по морозостойкости Мрз „100". Арматура класса А-I

ТК	Угловые, анкерные и концевые деревянные и металлические опоры	Серия 3.407-96
1973	Варианты крепления оттяжек в грунте	Альбом I, Лист 33

Копия верна 7.01.1974 Плахова

Гипродруда г. Ленинград

Гл. инж. проекта Эрблат; Нач. отдела Бутчем; Рук. группы Маховер; Ст. инженер Плахова; Инженер Трясцинская

Проверил Крюков

Гл. инженер проекта Гаврилов; Нач. отдела Гаврилов; Рук. группы Гаврилов; Ст. инженер Гаврилов; Инженер Гаврилов

УММН-5

м 1:50



Расположение оттяжки для анкерной и концевой опоры

Расположение оттяжки для угловой опоры





Список чертежей

N п/п	Наименование чертежей	
1	Монтажная схема	34
2	Ствол опоры. Марка МН-17	
	Траверса. Марка МН-7	36
3	Металлический подножник.	
	Марка МН-20	37
4	Расположение изоляторов и кронштейна	
	для светильника на опоре. Марка МН-4	31
5	Оттяжки	32
6	Варианты крепления оттяжек в	
	грунте	33

Спецификация на опору

35

Марка	№ листа	Наименование конструкции		Сечение	Длина, м	Кол-во	Масса, кг 1 шт	Масса, кг Общий	Примечание
МН-17	36	Ствол опоры	Пояс	∠10	7,5	2	68,2	126,4	гост 8240-72
			По чертежу	L 63×5	0,12	2	0,6	2,4	гост 8509-72
			Планки	−δ=8	—	—	—	34,3	гост 82-70
МН-7	36	Траверса	Пояс	L 63×5	1,3	1	6,3	6,3	гост 8509-72
			Штыри	• Ф18	0,19	4	0,5	2,0	гост 2590-71
			Сварные швы					2,8	
			Метизы					0,4	
			Общий вес опоры					174,6	

Ведомость метизов

Ф, мм	Длина болта, мм	Кол-во, шт: Болтов	Гаек	Шайб	Масса, кг: Болтов	Гаек	Шайб	ГОСТ
М16	60	2	2	4	0,25	0,1	0,05	Болты: ГОСТ 7798-70*
М30	80	4	8	—	3,2	1,6	—	Гайки: ГОСТ 5915-70*
								Шайбы: ГОСТ 11371-68*
Итого					3,45	1,7	0,05	
Всего, кг					5,2			

Расход материалов на опору

Наименование марок	Кол-во, шт	Бетон м 200, м³	Арматура класса А-I, кг: •Ф10	•Ф16	Зак. части из Ст3, кг	Анкерные болты, кг	Металл ВСт3 пс5, кг: ∠8	∠10	∠75×6	∠63×5	−δ=8	•Ф18			Всего, кг	Электроды Э-42, кг	Изолятор ТФ-20, шт
Ствол МН-17								126,4		2,4	34,3				163,1	2,4	
Траверса МН-7										6,3		2,0			8,3	0,4	4
Подножник МН-20				-				150,6		20,8		71,2			242,6	3,6	
Всего:				-				150,6	126,4	20,8	8,7	105,5	2,0		414,0	6,4	

Схема расчетных нагрузок на опору. Провод А-50

Район по гол.	Расчетная схема	Характеристика схемы	Схема загружения: Угловая опора	Анкерная опора
Iв (повторяемость нормативной стенки гололеда 1 раз в 5 лет)	I	Нормальный режим. Провода свободны от гололеда t=-5°C V=25 м/сек C=0	140 140 140 140; 80 80 80 80 80; 7 7 7 7	19,5 19,5 19,5 19,5; 8,7 8,7 8,7 8,7; 7 7 7 7
	II	Нормальный режим. Провода покрыты гололедом t=-5°C V=12,5 м/сек C=5 мм	112 112 112 112; 10,5 10,5 10,5 10,5; 17 17 17 17	8 8 8 8; 11,5 11,5 11,5 11,5; 17 17 17 17

Указания по применению

Напряжение ВЛ		до 1 кВ			
Толщина стенки гололеда	Наименование показателей	А-16	А-25	А-35	А-50
5 мм	Напряжение в проводе кг/мм²	7,6	7,6	6,1	5,1
	Габаритный пролет, м	60	60	60	60

1. Материал конструкции - сталь углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 (ГОСТ 380-71) для сварных конструкций.
2. Сварку производить электродами Э-42, ГОСТ 9467-60
3. Опора подлежит окраске масляной краской.
4. Марку МН-4 учитывать дополнительно в случае подвески светильников.
5. В проекте предусмотрено три варианта крепления оттяж в грунте. Вариант крепления выбирается при привязке типового проекта.
6. Расход материалов на оттяжку и её закрепление приведены на листах 32,33

ТК	Угловая, анкерная и концевая металлические опоры на металлическом подножнике. Тип УММН-5	Серия 3.407-96	
1973	Монтажная схема	Альбом I	Лист 34

Копия верна. Дата 17.01.1974. Фамилия Плахова. Подпись.

Гипроруда. г. Ленинград. Гл. инж. проекта Эрлат. Нач. отд. Бутцен. Рук. гр. Маховер. Ст. инж. Плахова. Инженер Грэцинская. Проверил Краков.

Копия ГАВОА

УМЖН-5



Расположение оттяжки для анкерной и концевой опоры



Расположение оттяжки для угловой опоры



Список чертежей

№ п/п	Наименование чертежей	№ листа
1	Монтажная схема	35
2	Ствол опоры. Марка МН-17	
	Траверса. Марка МН-7	36
3	Железобетонный подножник.	
	Марка ПЖ-10	38
4	Расположение изоляторов и	
	кронштейна для светильника	
	на опоре. Марка МН-4	31
5	Оттяжки	32
6	Варианты крепления оттяжек в	
	грунте	33

Ведомость метизов

Ø, мм	Длина болта, мм	Кол-во, шт: Болтов	Гаек	Шайб	Масса, кг: Болтов	Гаек	Шайб	ГОСТ
М16	60	2	2	4	0,25	0,1	0,05	Болты: ГОСТ 7798-70*
М30	—	—	8	—	—	1,6	—	Гайки: ГОСТ 5915-70*
Итого					0,25	1,7	0,05	Шайбы: ГОСТ 11371-68*
Всего, кг					2,0			

Указания по применению

Напряжение ВЛ		до 1кВ			
Толщина стенки гололеда	Наименование показателей	А-16	А-25	А-35	А-50
5мм	Напряжение в проводе кГ/мм²	7,6	7,6	6,1	5,1
	Габаритный пролет, м	60	60	60	60

Схема расчетных нагрузок на опору. Провод А-50

Район по гололеду (повторяемость нормативной стенки гололеда 1 раз в 5 лет)	Расчетная схема	Характеристика схемы	Схема загружения: Угловая опора	Анкерная опора
I-II	V1	Нормальный режим. Провода свободны от гололеда t=-5°C V=25 м/сек C=0	140 140 140 140; 80 80 80 80; 7 7 7 7	19,5 19,5 19,5 19,5; 87 87 87 87; 7 7 7 7
I-II	V1	Нормальный режим. Провода покрыты гололедом t=-5°C V=12,5 м/сек C=5мм	112 112 112 112; 105 105 105 105; 17 17 17 17	8 8 8 8; 115 115 115 115; 17 17 17 17

На опору 36

Марка	№ листа	Наименование конструкции		Сечение	Длина, м	Кол-во	Масса, кг: 1 шт	Масса, кг: Общий	Примечан.
МН-17	36	Ствол опоры	Пояс	⊏10	7,5	2	63,2	126,4	ГОСТ 8240-72
			по чертежу	L63×5	0,12	2	0,6	2,4	ГОСТ 8509-72
			Планки	— δ=8	—	—	—	34,3	ГОСТ 82-70
МН-7	36	Траверса	Пояс	L63×5	1,3	1	6,3	6,3	ГОСТ 8509-72
			Штыри	● Ф18	0,19	4	0,5	2,0	ГОСТ 2590-71
		Сварные швы						2,8	
		Метизы						0,4	
		Общий вес опоры						174,6	

Расход материалов на опору

Наименование марок	Кол-во, шт	Бетон М-200, м³	Арматура класса А-I, кг: ●Ф10	●Ф16	Закладные в Ст.3, кг	Анкерные болты, кг	Металл в Ст.3 пс5, кг: ⊏10	L63×5	δ=8	●Ф18			Всего, кг	Электроды Э-42, кг	Изолятор ТФ-20, шт
Ствол МН-17							126,4	2,4	34,3				163,1	2,4	
Траверса МН-7								6,3		2,0			8,3	0,4	4
Подножник ПЖ-10		0,58	29,0	4,3	17,6				1,2				52,1		
Всего:			29,0	4,3	17,6	126,4	8,7	35,5	2,0				223,5		

1. Материал конструкции- сталь углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3 пс5 (ГОСТ 380-71) для сварных конструкций.
2. Сварку производить электродами Э-42, ГОСТ 9467-60.
3. Опора подлежит окраске масляной краской.
4. Марку МН-4 учитывать дополнительно в случае подвески светильников.
5. В проекте предусмотрено три варианта крепления оттяжек в грунте. Вариант крепления выбирается при привязке типового проекта.
6. Расход материалов на оттяжку и её закрепление приведены на листах 32, 33.

ТК	Угловая, анкерная и концевая металлические опоры на железобетонном подножнике. Тип УМЖН-5	Серия 3.407-96	
1973	Монтажная схема	Альбом I	Лист 35

ГИПРОРУДА г. Ленинград

Гл. инж. проекта Эрлаат; Нач. отдела Бутцен; Рук. группы Маховер; Ст. инженер Пахова; Инженер Тржцинская

Проверил Крюков

Копия верна. Дата 7.01.1974. Фамилия Плахова. Подпись

ГОСТАВРА ГОСТЫ

ГИПРОРУДА
г. Ленинград
Копия верна
Дата 7.01.1974
Инв. № подл. | Подпись | Взам. инв. №
Гл. инж. проекта Эрвлат
Нач. отдела Бутыгин
Рук. группы Маховер
Ст. инженер Плахова
Инженер Тяжкинская
Проверил Крюков

м 1:10



По 1-1







Узел А м 1:5





Спецификация

37

Марка	№ поз.	Сечение	Длина, мм	Кол-во т	Кол-во н	Масса, кг дет.	Масса, кг общий	Марки	ГОСТ
МН-17	1	[10	7480	2		63,2	126,4	165,5	ГОСТ 8240-72
	2 т н	L 63×6	120	1	1	0,6	1,2		ГОСТ 8509-72
	3	– 100×8	140	18		0,88	15,9		ГОСТ 82-70
	4	– 180×8	300	2		3,0	6,0		"
	5	– 180×8	140	4		1,6	6,4		"
	6	– 300×8	300	1		5,7	5,7		"
	7	– 80×8	120	1		0,3	0,3		"
	8	L 63×6	120	2		0,6	1,2		ГОСТ 8509-72
		Сварные швы					2,4		
МН-7	9	L 63×6	1300	1		6,3	6,3	8,7	ГОСТ 8509-72
	10	Штырь Ф18	190	4		0,5	2,0		по чертежу
		Сварные швы					0,4		

1. Сварные швы h = 6 мм, электроды Э-42, Гост 9467-60
2. Монтажные схемы опоры приведены на листах 34,35.

ТК | Угловые, анкерные и концевые металлические опоры. Тип УММН-5 и УМЖН-5 | Серия 3.407-96

1973 | Стойл опоры. Марка МН-17. Траверса. Марка МН-7 | Альбом I | Лист 36

Металлический подножник. Марка МН-20

м 1:15





Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	Кол-во Т	Кол-во Н	Масса, кг Дет.	Масса, кг Общий	Масса, кг Марки	Примечание
МН-20	1	[18	1500	2		24,5	49,0	251	ГОСТ 8240-72
	2	[18	1560	2		25,4	50,8		—— " ——
	3	[18	1560	2		25,4	50,8		—— " ——
	4	L 75х6	760	4		5,2	20,8		ГОСТ 8509-72
	5	-350х8	350	1		7,6	7,6		ГОСТ 82-70
	6	-220х8	345	16		3,2	51,2		—— " ——
	7	-110х8	400	4		2,8	11,2		—— " ——
	8	Болт М30	80	4		0,8	3,2		ГОСТ 7798-70*
	9	Гайка М30	—	8		0,2	1,6		ГОСТ 5915-70*
	10	Шайба-80х8	80	4		0,3	1,2		ГОСТ 82-70
		Сварные швы					3,6		



Узел А



Закругление поз. 1





1. Сварные швы h=6 мм, электроды Э-42, ГОСТ 9467-60.
2. Монтажная схема опоры приведена на листе 35.

Копия верна Гипроруда
Дата 7.01.1974
Фамилия Плахова
Подпись

Гл. инж. проекта	Эрлаат		
Нач. отдела	Бутцен		
Рук. группы	Маховер		
Ст. инженер	Плахова		
Инженер	Гржецинская		Проверил Крюков

Гипроруда г. Ленинград

ТК	Угловая, анкерная и концевая металлические опоры на металлическом подножнике. Тип УМИН-5	Серия 3.407-96	
1973	Металлический подножник. Марка МН-20	Альбом I	Лист 37

КОПИЯ ВЕРНА
Дата 7.01.1974
Фамилия Плахова
Подпись

Железобетонный подножник. Марка ПЖ-10

м 1:20





Армирование подножника

м 1:20





Анкерный болт

м 1:10



Шайба

м 1:5



1. Железобетонные элементы изготовляются из плотновибрированного бетона марки „200". Марка бетона по морозостойкости Мрз „100".
2. Места пересечения стержней перевязать вязальной проволокой.
3. Монтажная схема опоры приведена на листе 35.

Спецификация

39

Наимен. эл-та	Марка армат.	Эскиз марки или стержня	№ поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во позиций в марке	Общая длина в марке, м	Масса, кг: Марки	Всего	Эл-та
ПЖ-10	10 I (2шт)	1150; R365; 350; 350; 200; 200	1	Ф10	1300	18	23,4	14,5	29,0	33,3
	Отдельные стержни		2	Ф16	1370	2	2,74	4,3	4,3	

Спецификация анкерных болтов

Марка	№ поз.	Сечение	Длина, мм	Кол-во: Т	Н	Масса, кг: Дет.	Всех	Марка	Примечание
Анкерный болт	3	Болт М30	790	4		4,4	17,6	20,4	по чертежу
	4	Гайка М30	—	8		0,2	1,6		ГОСТ 5915-70*
	5	Шайба -δ=8	70	4		0,3	1,2		

Выборка арматуры, закладных частей, анкерных болтов

Наименов эл-та	Кол-во	Масса, кг: Класс А-I • Ф10		В Ст 3 пс 5 • Ф16	-δ=8	Болт М30	Гайка М30		Общая масса, кг
ПЖ-10	1	29,0		4,3	1,2	17,6	1,6		53,7

Расход материалов на подножник

Наимен. эл-та	Кол-во	Бетон: Марка	Объем, м³	Масса, кг: Арматура, класс А-I	Закл. части	Анкерн. болты	Содержан. арматуры на 1 м³ бетона	Масса эл-та, т
ПЖ-10	1	200	0,58	29,0	4,3	20,4	51	1,3

ГИПРОРУДА г. Ленинград	ТК 1973	Угловая, анкерная и концевая металлические опоры на железобетонном подножнике. Тип УМЖН-5. Железобетонный подножник. Марка ПЖ-10	Серия 3.407-96; Альбом I; Лист 38

Гл. инж. проекта Эблат; Нач. отдела Бутцен; Рук. группы Маховер; Ст. инженер Плахова; Инженер Гржчинская
Проверил Крюков